elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

RECIBIDO
FECHA: HORA:
NOMBRE: ING. SEBASTIÁN ROMERO
FIRMA:
Dirección de Manten
Edificio Congreso N

ELI – 017/2.019

Asunción, 18 de Febrero de 2.019

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de FEBRERO/2019 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados al sistema de climatización de aire central y ventilación mecánica.

TRABAJOS REALIZADOS:

- **Sector Diputados**

- **Mesa de entrada:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire. Se modificó también las rejas de insuflación de aire para mejor aprovechamiento del caudal de aire frio.
- **Cantina:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **PB, Pasillo cantina:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Azotea, Salón VIP:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.

- **Sector Senado**
- **Azotea, Patio de torres de enfriamiento:** Se procedió al mantenimiento preventivo de las torres de enfriamiento, limpieza general y cambio de rulemanes.
- **3er Piso, Presidencia:** Se verifico un problema de gotera del equipo de aire acondicionado. Se solucionó realizando limpieza al drenaje, al filtro de aire y mantenimiento general.
- **PB, Sala de UMA pasillos:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **1er Piso, Sala de UMA pasillos:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **2do Piso, Sala de UMA pasillos:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **3er Piso, Sala de UMA pasillos:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.

Avda. Santísima Trinidad N° 536 c/ Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala – Telefax: 663326 – Asunción – Paraguay
E-mail: elimec@elimec.com.py

ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326

elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

- **Azotea, Sala de UMA de la Sala de Sesiones:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.
- **Azotea, Sala de UMA del Salón VIP:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a la limpieza del drenaje y filtro de aire.

- Informe de Mantenimiento A.A. Central - CONGRESO NACIONAL.
- Encargado: Hernán Roa – ELIMEC S.R.L.

Atentamente.

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Ing. Gabriela Sartorio C.
Socio Gerente.
ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326

Avda. Santísima Trinidad N° 536 c/ Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala – Telefax: 663326 – Asunción – Paraguay
E-mail: elimec@elimec.com.py

elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

RECIBIDO
FECHA: HORA:
NOMBRE: ING. SEBASTIÁN ROMERO
FIRMA:
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

ELI – 018/2.019

Asunción, 18 de Febrero de 2.019

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de FEBRERO/2019 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados al sistema de climatización de aire central y ventilación mecánica, Biblioteca y Archivo Central.

TRABAJOS REALIZADOS:

- **En Biblioteca**: se realizó una verificación general de todos los equipos. Se encontraron en óptimas condiciones.
- **En Biblioteca, 1er Piso:** Se realizó una limpieza general de las salas de UMAS y de los filtros de aire de todos los equipos evaporadores del piso.
- **En Biblioteca, 2do Piso:** Se realizó una limpieza general de las salas de UMAS y de los filtros de aire de todos los equipos evaporadores del piso.

- Informe de Mantenimiento A.A. Central.
- BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Encargado: Hernán Roa – ELIMEC S.R.L.

Atentamente.

Ing. Gabriela Sartorio C
Socio Gerente.
ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326

Avda. Santísima Trinidad N° 536 c/ Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala – Telefax: 663326 – Asunción – Paraguay
E-mail: elimec@elimec.com.py