**FORMULARIO Nº 2**
**FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIÓN ORAL**

| 1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO RECEPTOR DE LOS TRABAJOS | | CARGO: | DIA | MES | AÑO |
| | | | 17 | 12 | 2021. |
| JUZGADO / SECCION: | Palacio de Justicia de Pilar | OFICINA: | TELÉFONO/INTERNO: (0786) 230909 | | |

| 2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE | | |
|---|---|---|
| TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO) | UBICACIÓN DEL LOCAL | |
| PROPIO | PILAR | |

| Descripción del trabajo realizado | Unidad de Medida | Cantidad | Oficina/Sector |
|---|---|---|---|
| **Mantenimiento Reparador – Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes:** | | | |
| Reparación de motobomba de 1 HP (provisión y cambio de rulemanes, rebobinado, provisión y cambio de retenes) | Unidad | 1 | Sala de máquinas - Planta Baja |
| **Mantenimiento Reparador – Bombas Elevadoras de Agua:** | | | |
| Rebobinado de motor eléctrico de bomba elevadora de agua | Unidad | 1 | |
| Reparación de bomba de drenaje (incluye montaje, traslado y puesta en funcionamiento) | Unidad | 1 | |

**OBSERVACIONES** (Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)

| Representante de la Empresa Proveedora del Servicio | Funcionario Receptor de los Trabajos | Funcionario Fiscalizador de los Trabajos | Funcionario Ámbito Solicitante |
|---|---|---|---|
| FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA |
| Ing. José Rodríguez<br>C.I. 3.498.642<br>Aclaración | Aclaración | Miguel Luis Barreto<br>Fiscalizador Servicios Generales<br>Aclaración | Lic. Gustavo R. Palmerola<br>Jefe Sección Servicios Generales<br>Aclaración |

ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055385-3

PODER JUDICIAL – SECCIÓN SERVICIOS GENERALES – ÑEEMBUCÚ