GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

COMUNICACIÓN INTERNA

A : *GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD*
División Monitoreo

DE : **SUCURSAL SAN PEDRO DEL PARANA**
REF : **INFORME SOBRE SISTEMA DE ALARMAS**
FECHA : **25 de agosto de 2023**

Por la presente, informamos que se ha procedido a la instalación y configuración de equipos nuevos del SISTEMA de ALARMAS de esta sucursal, quedando la misma en funcionamiento y perfecto estado.

Atentamente,

Teodoro Núñez Silva
Subgerente

BANCO NACIONAL DE FOMENTO GERENCIA BNF Suc. San Pedro del Parana

Luis María Cáceres Galeano
Gerente

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnologia

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	(SI)	NO

Departamento Técnico

Nº 0007104

Cliente: Soc BNF	
Nº Cuenta: 0233	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** San Pedro del Parana
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (✓) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (✓) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: instalacion de equipos de comunicacion

Descripción del trabajo realizado

Se procedió a instalar y configurar equipos de comunicacion paradox para la transmision por ip.

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO
2	Test ok	SI ✓	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI ✓	NO

5	Armado Parcial	SI	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI ✓	NO
7	Prueba Códigos	SI	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	PCS 250 Paradox	1	9			
2	1	IP. 150 Paradox	1	10			
3	1	UC 300 Paradox	1	11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: El sistema de alarma queda funcionando y transmitiendo correctamente.

Técnicos: Jorge Coronel - Victor Coronel

Fecha de Inicio: 25/08/23 Hora de llegada: 08:30 Fecha de Finalización: 25/08/23 Hora de Salida: 11:40

Firma Técnico

Aclaración

Firma Cliente/Contacto

Luis María Cáceres G.
Gerente

Aclaración

BANCO NACIONAL DE FOMENTO GERENCIA BNF