FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 15 de septiembre de 2022

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS Nº 000181/2022

Marca	Capacidad	Codigo Patrimonial	Item	Descripcion
RBD	Split 24000	2316.35363	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
RDC	Split 24000	2316.37902	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			14.16	Capacitor de marcha del compresor
			14.17	Mano de Obra por Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor
GOTZE	Split 24000	2316.41178	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
RDC	Split 18000	2316.37927	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
VCP	Split 18000	2316.46487	23.4	Mano de Obra Instalacion de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, kit de instalacion compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexion electrica, hasta 3 mts. de extension.
RDC	Split 18000	2316.29646	24.2	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
VCP	Split 18000	2316.46486	23.4	Mano de Obra Instalacion de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, kit de instalacion compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexion electrica, hasta 3 mts. de extension.
GOTZE	Split 24000	2316.34313	24.3	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
VCP	Split 18000	2316.46489	23.4	Mano de Obra Instalacion de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, kit de instalacion compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexion electrica, hasta 3 mts. de extension.
RDC	Split 18000	2316.26612	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Técnico Responsable: Vidal Escobar

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello):

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA