FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 08 de junio de 2023

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS Nº 00053/2023

Marca	Capacidad	Codigo Patrimonial	Item	Descripcion
RDC	Split 18000	2316.39985	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			13.4	Gas refrigerante R410
			13.5	Mano de obra por Provision y carga de gas refrigerante
RDC	Split 18000	2316.39989	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			13.4	Gas refrigerante R410
			13.5	Mano de obra por Provision y carga de gas refrigerante
TOKYO	Split 36000	2316.24179	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU
			15.8	Ruleman de eje ventilador de UNI evaporadora y/o condensadora
			15.9	Mano de Obra por Adaptacion de ruleman al eje ventilador de UNI evaporadora y/o condensadora
RDC	Split 18000	2316.39988	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Técnico Responsable: Vidal Escobar

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA