FYA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono. 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TECNICO DE SERVICIO

Aire Acondicionado

Fecha: 13 / 11 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – 5to piso - Coordinación Administrativa
Marca/Tipo: Chunlan Capacidad: 12.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.19.14

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	A. A. SPLIT DE 12.000 BTU		
43	Mantenimiento de protectores térmicos- Split de 12.000 BTU	Unidad	1
52	Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico - Split de 12.000 BTU	Unidad	1

Se desmontó las carcasas del compresor, se verifico la interconexión con conexión al compresor por daño de las mismas en los extremos terminales, se verifico el estado de los protectores térmicos del compresor y la aislación de las mismas. El motor se encuentra sobrecalentado motivo por el cual las terminales se carbonizan con frecuencia. Se sugiere cambio de compresor del equipo.

FYA Servicios de Ingeniería
FYA
Servicios de Ingeniería
Cel. 0982-989.727

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
DARIO ROLÓN
Jefe de Servicios
Generales