San Juan Bautista, Misiones, 30 de Mayo de 2023.-

SEÑORA
LIC. EMMA VALENZUELA VAZQUEZ
ADMINISTRADORA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES:

Me dirijo a Usted a los efectos de elevar a consideración el Presente Informe.

El cual se halla elaborado en base al Mantenimiento correctivo realizado al Ascensor lado funcionarios, ubicado en el local del Palacio de Justicia de San Juan Bautista. Dichos trabajos fueron:

- Sustitución de fusible de mando
- Sustitución de mini contactor para mando

Los trabajos fueron realizados en forma, tiempo y sin inconvenientes, por la empresa "E.E.C", adjudicada para realizar el Mantenimiento y Reparación de los Ascensores del local de la Circunscripción Judicial de Misiones, según Orden de Servicio Nº 5, Factura Nª 0000525, por lo que es a entera satisfacción de la institución.

Es mi Informe.-

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)

PODER JUDICIAL
SECCION OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

CONTROLADO
Control y Seguimiento