San Juan Bautista, Misiones, 01 de Marzo de 2022.-

SEÑORA
LIC. EMMA VALENZUELA VAZQUEZ
ADMINISTRADORA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES:

Me dirijo a Usted a los efectos de elevar a consideración el Presente Informe.

El cual se halla elaborado en base al Mantenimiento Correctivo realizado al Acondicionador de Aire tipo split de 24.000 BTU, correspondientes al Despacho del Juez Abg. Julián Camacho, ubicada en la planta baja del local del Palacio de Justicia de San Juan Bautista. Se realizaron trabajos de:

- Sutitución de contactor
- Sustitución de capacitor para arranque del ventilador

Los trabajos fueron realizados en forma y sin inconvenientes, por la empresa "JC SERVICIO TÉCNICO", adjudicada para realizar el Mantenimiento y Reparación de los Acondicionadores de Aire, correspondientes a los locales de la Circunscripción Judicial de Misiones, según Orden de Servicio N° 03, Factura N° 0009263. Por lo que es a entera satisfacción de la institución.

Es mi Informe.-

Arq. Juana María González
Jefe de Sección

PODER JUDICIAL
SECCIÓN OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

Dpto. Administrativo Financiero
Mesa de Entrada N°: 162
De Fecha: 02 / 03 / 2022
Hora: 12:26 hs.
Lic. Mauro Morán Benítez
Secretario
Firma