VILLANUEVA INGENIERIA SERVICIOS S.R.L
Cnel. Martinez N° 2.375
Email: administración@vis.com.py
Asunción-Paraguay
Telefax:+595-21-680861

INFORME TECNICO FINAL – N° 02

A: MSP y BS - Hospital del Trauma Manuel Giagni

Fecha: 31/08/2018

Asunto: Mantenimiento y reparación de Aire Central

Ref.: Contrato N. 02/2018 CD N. 01/2018

Me dirijo a Usted, con el fin de poner a su consideración el siguiente informe.

Mantenimiento y reparación de Aire Central de 120.000 BTU/h.
Marca: McQuay
Códigos Patrimoniales:

- **011.22.40.0532**
- **011.22.40.0533**

Se realizaron los siguientes trabajos según orden 01-03-1, ítem 3.

- Reparación de fuga de gas de circuito de condensador
- Cambio de cañería de circuito de gas
- Separador de líquido.
- Vacio y carga de gas.
- Mantenimiento completo de los equipos
- Cambio de compresor de 60.000 BTU

Se informa que los equipos quedan funcionando.

Atte.

Rodolfo Dos Santos – Gerencia Técnica VIS SRL

Villanueva Ing. y Serv. VIS S.R.L Tel.: 680861

Fiscalizado por: Eduardo Matto.
Firma: Eduardo J Matto Ayala

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"