TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

**INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 028**

**Fecha: 15/06/2020**

**Señores:**

## Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la

**Presente**

**UBICACIÓN: SALA DE INFORMATICA**

| Item Nº | Descripcion |
|---|---|
| 2 | Rep. y Mant. De Equipo de A.A. marca JAM de 18.000 BTU tipo SPLIT |
| 2.1 | Mantenimiento y limpieza de filtros de aire |
| 2.2 | Mantenimiento y limpieza de filtros de serpentinas |
| 2.3 | Mantenimiento y limpieza de filtros de turbinas |
| 2.4 | Mantenimiento y limpieza de filtros de bandeja de drenaje |
| 2.5 | Lubricación de motores |
| 2.6 | Lubricación de ventiladores |
| 2.7 | Medición de Carga del motor ventilador |
| 2.8 | Medición del compresor |
| 2.9 | Revisión del funcionamiento de contactores |
| 2.12 | Revisión del funcionamiento de presostatos de alta y baja |
| 2.28 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor |
| 2.29 | Provisión y cambio de capacitor de arranque |
| 2.32 | Provisión y carga de gas |

Sergio Daniel Barreto
Jefe
Dpto. de Servicios Generales

**Firma de Conformidad de Servicio**

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

**Propietario / Técnico**