FRIOTEXS G. S.R.L. Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.

INFORME TÉCNICO N°	**12**
según orden de servicio numero:	**295**

Fecha: 17.12.2025

Contrato N° 05/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - ID N° 466507

ANEAES

ítem	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU:	Unidad de Medida	Cantidad
451	MANT. CORRECT. AA CENTRAL A DUCTO _60.000 BTU Provisión y cambio de motor compresor.	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00
452	MANT. CORRECT. AA CENTRAL A DUCTO _60.000 BTU MANO DE OBRA Provisión y cambio de motor compresor.	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00
455	MANT. CORRECT. AA CENTRAL A DUCTO _60.000 BTU Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
456	MANT. CORRECT. AA CENTRAL A DUCTO _60.000 BTU MANO DE OBRA Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
457	MANT. CORRECT. AA CENTRAL A DUCTO _60.000 BTU Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
458	MANT. CORRECT. AA CENTRAL A DUCTO _60.000 BTU MANO DE OBRA Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
459	MANT. CORRECT. AA CENTRAL A DUCTO _60.000 BTU Provisión y cambio de placa electronica.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
460	MANT. CORRECT. AA CENTRAL A DUCTO _60.000 BTU MANO DE OBRA Provisión y cambio de placa electronica.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

Enrique Florentín Olcelli
Jefe, Dpto. de Serv. Generales
ANEAES

Porfirio Gauto
Representante Legal

FRIOTE...
RUC: 80060869-0