TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 033

Fecha: 07/10/2020

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la

Presente

UBICACIÓN: SALA DE REUNION

Item Nº	Descripcion
2	Rep. y Mant. De Equipo de A.A. marca VCP de 18.000 BTU tipo SPLIT
2.1	Mantenimiento y limpieza de filtros de aire
2.2	Mantenimiento y limpieza de filtros de serpentinas
2.3	Mantenimiento y limpieza de filtros de turbinas
2.4	Mantenimiento y limpieza de filtros de bandeja de drenaje
2.5	Lubricación de motores
2.6	Lubricación de ventiladores
2.7	Medición de Carga del motor ventilador
2.8	Medición del compresor
2.9	Revisión del funcionamiento de contactores
2.12	Revisión del funcionamiento de presostatos de alta y baja
2.13	Provisión y montaje de compresor rotativo
2.32	Provisión y carga de gas

ANEAES Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC. 1388647-9

Propietario / Técnico