Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

Informe Técnico

Lic. Gustavo Palmerola
Jefe de la Sección Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Ñeembucú.
Pilar – Paraguay

Ref.: Informe Técnico conforme Orden de Servicio Nro. 181 de fecha 04 de noviembre de 2019.

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el fin de presentar el Informe Técnico por los trabajos realizados conforme con Orden de Servicio Nro. 181, de fecha 04 de noviembre de 2019, en el marco del contrato para "Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral – Segundo Llamado", conforme lo estipula el Contrato.

1. **Informes y sugerencias del Sistema de Detección Electrónica y Aviso Contra Incendios:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Funcionan OK.

2. **Informes y sugerencias del Sistema de Alarma Contra Intrusos:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

3. **Informes y sugerencias de las Cerraduras electromagnéticas y eléctricas:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

4. **Informes y sugerencias del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV):**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Funcionan Ok.
Mantenimiento Correctivo realizado: Se ha realizado la instalación 2 (dos) cámaras del sistema debido a avería en su funcionamiento.

5. **Informes y sugerencias de los Equipos de grabación:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

6. **Informes y sugerencias de los Módulos de conexión:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

7. **Informes y sugerencias de las Lectoras:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

ITESA
Ingeniería Técnica Especializada
RUC: 80055385

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.826.342

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

8. Informes y sugerencias de las Cerraduras Eléctricas:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

9. Informes y sugerencias de la PC de Gestión:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

10. Informes y sugerencias de los Intercomunicadores:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

11. Informes y sugerencias del Sistema de Comunicación Oral (Música Funcional e Intercomunicadores):

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

12. Informes y sugerencias de los Amplificadores:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

13. Informes y Sugerencias Mezclador, sintonizador, CD Payer, Cassetero y grabador.

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

14. Informes y sugerencias de Parlantes:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

15. Informes y sugerencias de Micrófonos alámbricos e inalámbricos:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar: Se debe realizar nuevas adquisiciones de micrófonos alámbricos e inalámbricos, debido a que presentan averías, 5 (cinco) alámbricos y 1 (uno) inalámbrico. Se remitirá el presupuesto correspondiente.

16. Informes y sugerencias del Sistema de Audio y Video en Salas de Juicio Orales:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar:

- Se debe realizar la nueva adquisición de una consola de sonido para la Sala de Juicos Orales del primer piso, debido a que haciendo los relevamientos presento averías en varios canales de salida. Se remitirá el presupuesto correspondiente.

17. Informes y sugerencias del Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar:

- Se deben realizar los cambios del sistema de apertura de los gabinetes de boca de incendios, debido a la dificultad de la misma, por una tipo perilla para la

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

PODER JUDICIAL - SECCIÓN SERVICIOS GENERALES - EMBUCU

practicad de llegar a las lanzaderas rápidamente. Y deben ser reemplazados 2 (dos) vidrios de gabinetes de boca de incendios. Se remitirá el presupuesto correspondiente.

- Debe ser reparado la bomba elevadora de agua numero 2 contra incendios. Se remitirá el presupuesto correspondiente.

18. Informes y sugerencias de los Motores de portones eléctricos y otros:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

19. Informes y sugerencias de las Bombas Elevadoras de Agua:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar: Deben ser reemplazadas los tubos de aspiración del reservorio debido a su deterioro y oxidación del tubo. Se remitirá el presupuesto correspondiente.

20. Informes y sugerencias de los Secamanos Eléctricos:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

Se entrega el Informe Técnico cumpliendo así con lo estipulado en el Contrato Suscrito.

Saludos cordiales. Estamos a su disposición ante cualquier consulta.

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.439.342

ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A
RUC: 80055385-3

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES
SUSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales