Asunción, 18 de diciembre de 2.023

ELI – 157/2023

Señores
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay – Corte Suprema de Justicia
Atn.: Lic. Arcadio Guanes Lezcano – Administrador
Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentarles nuestro informe de trabajos correctivos realizador conforme nota ELI 140-23 al sistema de climatización de la Sede del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Casado.

Se realizo cambio de contactor de chiller nro 02

Se ha realizado el cambio de placa electrónica de control y display del controlador CH 530 del chiller

Se han realizado el cambio de sensores de agua, entrada y salida.

Atentamente.
Ing. Edgar Sartorio
ELIMEC SRL

ELIMEC SRL
Cel.: 0982 856 007