14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Asunción, 9 de abril de 2019

# INFORME TÉCNICO

De acuerdo con el Contrato **N° 16/2018"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL CONGRESO".** En fechas 3 y 4 de abril del corriente se procedió a la realización de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo mensual correspondiente al mes de **ABRIL2019.**

A continuación se detallan las tareas preventivas y correctivas en la planilla de mantenimiento.

| **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dirección:** Rio Ypane esq. Rio Aquidaban | | | | | |
| **ítem** | **Descripción** | **Realizado Si/No** | **Estado** | **Observaciones** | **Fecha de realización** |
| 1 | *Panel DSC 1864* | si | ok | Limpieza de partes, Verificación de cableado, Verificación de contactos eléctricos, Pruebas de funcionamiento del sistema | 3/04/2019 |
| 2 | *Detectores de Humo/Calor* | si | ok | Limpieza y mantenimiento de detectores H/C. Verificación de cableado, Verificación de contactos eléctricos, Pruebas de funcionamiento. | 3/04/2019 |
| 3 | *Pulsador Manual Compuesto* | si | ok | Limpieza y mantenimiento a pulsadores manuales, Verificación de cableado, Verificación de contactos eléctricos, Pruebas de funcionamiento. | 3/04/2019 |
| 4 | *Alarma Audio Visual* | si | ok | Limpieza y mantenimiento de las alarmas audiovisuales, Verificación de cableado, Verificación de contactos eléctricos, Pruebas de funcionamiento. | 3/04/2019 |
| 7 | *Sensor Termovelocimetrico* | si | ok | Limpieza y mantenimiento de sensores termovelocimetricos, Verificación de cableado, Verificación de contactos eléctricos, Pruebas de funcionamiento. | 3/04/2019 |

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | *Batería a Gel* | si | ok | Inspección y verificación de estado de las baterías, bornes, cableado, Medición de voltaje, pruebas de energía de respaldo. | 3/04/2019 |
| 9 | *Motobomba centrifuga 30HP _ 250/AR* | si | ok | Inspección y verificación de estado de motor, tablero de mando y fuerza, cableado, Medición de voltaje, pruebas de funcionamiento manual y automático. | 4/04/2019 |
| 10 | *Bomba Jockey 3 HP con kit hidroneumático y accesorios de mando* | si | ok | Inspección y verificación de estado de motor, tablero de mando y fuerza, cableado, Medición de voltaje, pruebas de funcionamiento manual y automático. | 4/04/2019 |

**Observaciones:**

Luego de la ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos el sistema quedó operativo y en óptimas condiciones.

Sin otro particular me despido atentamente.

**Ing. Diego Rodriguez**
**Representante Legal**

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional