ISO 9001:2015 REG: 941/01 LSQA LATU+QUALITYAUSTRIA

qualityaustria SYSTEM CERTIFIED ISO 9001:2015 No.01485/0

TRAFOPAR TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.

Fernando de la Mora, 24 de diciembre de 2021

SEÑORES
CONTRALORIA GRAL DE LA RCA.

PRESENTE

Ref.: MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

De nuestra consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de hacerle(s) llegar el presente INFORME TÉCNICO del mantenimiento realizado al Transformador de 300kva serie 148444 Marca TRAFOSUR de Media Tensión, que hemos realizado el trabajo de acuerdo a las especificaciones que se detallan:

- Desmontaje y limpieza general de componentes.
- Sustituciòn de las juntas de goma.
- Tratamiento integral del aceite con termo vacio para eliminar humedad y gases contaminantes.
- Filtrado del aceite para eliminar particulas en suspenciòn.
- Verificaciòn de aislamiento en bobinas (Fase-fase y Fase-tierra)
- Secado de la parte activa (bobinas) en estufa a 90º,
- Ensayos de laboratorio antes y despues del servicio.
- Pintura dos capas en esmalte sintetico,
- Materiales menores y mano obra especializada.

Se Adjunta ensayo de laboratorio

Atentamente,

TRAFOPAR

TRAFOPAR TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.

Dirección : Cnel. Franco 888c/sexta – Zona Norte – Fernando de la Mora – Paraguay
Teléfono: 595 21 500162 - **Fax**: 595 21 505869 - **e-mail**: trafopar@trafopar.com.py - **url**: www.trafopar.com.py