GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO CORDILLERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL - DR. HUGO FLEITAS - 2018/23

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRES CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL **CONTRATO 69/2019**

En la ciudad de Caacupé, capital del Departamento de Cordillera, a los 04 días del mes de mayo del año 2020, siendo las 13:00 hs, en el local de la Gobernación de Cordillera (Caacupé – Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen), se realiza la recepción de los trabajos de MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRES; para el presente acto se encuentran presentes por la Gobernación de Cordillera el Sr. Miguel Agustín Ruiz López; Encargado del Departamento de Patrimonio y por la Empresa Adjudicada **Refrigeración RC** – Sr. Willian Raúl Caballero Páez- CIC 4.305.289

A continuación, se detallan los trabajos recepcionados:

Ítem	Descripción del Bien	UM	PRESEN.	Cant.	Precio unitario	Precio total
1	Desmontaje de Acondicionador de aire de 12.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		100.000
1.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
2	Desmontaje de Acondicionador de aire de 24.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		100.000
2.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
3	Desmontaje de Acondicionador aire de 60.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	2		200.000
3.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
4	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 60.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		885.000
4.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
4.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
4.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
4.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
4.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
4.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
4.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
4.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
4.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
4.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
5	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 60.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		885.000
5.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
5.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
5.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
5.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
5.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
5.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
5.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
5.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
5.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
5.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
	Mantenimiento y reparación de					

6.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
6.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
6.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
6.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
6.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
6.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
7	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 60.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		885.000
7.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
7.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
7.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
7.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
7.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
7.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
7.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
7.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
7.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
7.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
8	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 24.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		885.000
8.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
8.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
8.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
8.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
8.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
8.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
8.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
8.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
8.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
8.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
9	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 24.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		885.000
9.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
9.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
9.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
9.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
9.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
9.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
9.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
9.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
9.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
9.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
10	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 18.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		885.000
10.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
10.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
10.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
	Limpieza de ventilador del					

10.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
10.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
10.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
11	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 60.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		1.770.000
11.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	2	50.000	100.000
11.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
11.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
11.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
11.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
11.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
11.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
11.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	2	25.000	50.000
11.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	2	150.000	300.000
11.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
12	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 60.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		885.000
12.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
12.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
12.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
12.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
12.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
12.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
12.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
12.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
12.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
12.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
13	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 60.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		1.960.000
13.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
13.2	Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000
13.3	Provisión y carga de gas refrigerante tipo freón R22 por KG	Unidad	UNIDAD	1	120.000	120.000
13.4	Servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
13.5	Servicio de desmontaje, rebobinado, montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
13.6	Cambio de Ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
13.7	Cambio de Ruleman del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
13.8	Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
13.9	Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
13.10	Reparación de válvula inversora	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000
13.11	Cambio de capacitor de ventilador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000

14.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
14.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
14.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
14.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
14.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
14.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
14.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
14.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
14.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
14.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
15	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 60.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		2.655.000
15.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	3	50.000	150.000
15.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	3	100.000	300.000
15.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	3	100.000	300.000
15.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	3	100.000	300.000
15.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	3	100.000	300.000
15.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	3	80.000	240.000
15.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	3	100.000	300.000
15.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	3	25.000	75.000
15.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	3	150.000	450.000
15.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	3	80.000	240.000
16	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 60.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		2.655.000
16.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	3	50.000	150.000
16.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	3	100.000	300.000
16.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	3	100.000	300.000
16.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	3	100.000	300.000
16.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	3	100.000	300.000
16.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	3	80.000	240.000
16.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	3	100.000	300.000
16.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	3	25.000	75.000
16.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	3	150.000	450.000
16.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	3	80.000	240.000
17	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 60.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		885.000
17.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
17.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
17.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
17.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
17.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
17.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
17.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
17.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
17.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000

18.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
18.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
18.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
18.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
18.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
18.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	2	25.000	50.000
18.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	2	150.000	300.000
18.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
19	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 24.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		1.770.000
19.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	2	50.000	100.000
19.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
19.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
19.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
19.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
19.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
19.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
19.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	2	25.000	50.000
19.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	2	150.000	300.000
19.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
20	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 24.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		885.000
20.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
20.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
20.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
20.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
20.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
20.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
20.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000
20.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
20.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
20.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
21	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 24.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		1.770.000
21.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	2	50.000	100.000
21.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
21.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
21.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
21.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
21.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
21.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
21.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	2	25.000	50.000
21.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	2	150.000	300.000
21.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CORDILLERA DIVISION PATRIMONIO

REFRIGERACION

22.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
22.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
22.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
22.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	2	25.000	50.000
22.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	2	150.000	300.000
22.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
23	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 12.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		1.770.000
23.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	2	50.000	100.000
23.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
23.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
23.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
23.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
23.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
23.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
23.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	2	25.000	50.000
23.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	2	150.000	300.000
23.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
24	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de ventana de 24.000 BTU	Unidad	UNIDAD	1		1.770.000
24.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	2	50.000	100.000
24.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
24.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
24.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
24.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
24.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
24.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
24.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	2	25.000	50.000
24.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	2	150.000	300.000
24.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
25	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de ventana de 24.000 BTU	Unidad	UNIDAD	1		1.770.000
25.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	2	50.000	100.000
25.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
25.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
25.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
25.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
25.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
25.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
25.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	2	25.000	50.000
25.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	2	150.000	300.000
25.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
26	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de ventana de 18.000 BTU	Unidad	UNIDAD	1		1.770.000
		Unidad	UNIDAD	2	50.000	100.000

GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA DIVISION PATRIMONIO

REFRIGERACION

	soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno					
26.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	2	100.000	200.000
26.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	2	25.000	50.000
26.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	2	150.000	300.000
26.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000
27	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire de 9.000 BTU-220 v	Unidad	UNIDAD	1		685.000
27.1	Desmontaje	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000
27.2	Limpieza completa del equipo	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000
27.3	Limpieza del interior de la cañería	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000
27.4	Limpieza de ventilador del evaporador	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000
27.5	Limpieza de ventilador del condensador	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000
27.6	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
27.7	Limpieza de filtro de aire	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000
27.8	Cambio de aceite anticongelante	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000
27.9	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000
27.10	Montaje	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
					Precio Total	34.020.000

Se menciona que con la entrega de los bienes descriptos en los párrafos anteriores la empresa **refrigeración RC** ha cumplido sustancialmente con lo establecido en la **CLAUSULA SEXTA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS/BIENES.** del contrato N° 69/2019 firmado con la Institución Departamental. ----------

Los bienes SERVICIOS han sido verificados por las personas competentes dejándose constancia de que los mismos concuerdan con los solicitados por la Gobernación.----------

Habiendo realizado todos los procesos administrativos y en prueba de conformidad; se procede a la firma del presente documento en tres copias de un mismo tenor por las personas mencionadas anteriormente. ----------

Sr. Miguel Agustín Ruiz López
Encargado de Patrimonio

Sr. Willian Raúl Caballero Páez
Refrigeración RC
CI **4.305.289**

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA - DIVISIÓN PATRIMONIO

REFRIGERACIÓN RC WILLIAN CABALLERO