FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 06 de setiembre de 2023

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS Nº 00067/2023

Marca	Capacidad	Código Patrimonial	Item	Descripción
MIDAS	Split 12000	2316.37525	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
			12.4	Gas Refrigerante R410
			12.5	Mano de obra por Provisión y carga de gas refrigerante
MIDEA	Split 18000	2316.37450	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			13.4	Gas refrigerante R410
			13.5	Mano de obra por Provision y carga de gas refrigerante
RBD	Split 24000	2316.35352	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			14.4	Gas refrigerante R410
			14.5	Mano de obra por Provisión y carga de gas refrigerante
			14.69	Mano de obra por soldadura en caño de cobre
GOTZE	Split 24000	2316.32359	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			14.16	Capacitor de marcha del compresor
			14.17	Mano de Obra por Provision y cambio de capacitor de marcha del compresor

FRÍO UNIVERSAL S.R.L
RUC: 80006573 - 2
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Técnico Responsable: Vidal Escobar

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento