CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Folio Nº 0000020
RENDICION CONTABLE

Nº 17/2024

Formulario de Administrador de Contrato

PAC Nº: 01/2024	ID Nº: 422.806
Descripción del llamado: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES	
Contrato Nº: 024/2023	Proveedor: E.E.C
Convenio modificatorio de plazo:	----------
Convenio modificatorio de monto:	----------

ARQ. JUANA MARIA GONZALEZ NUÑEZ, Administradora del Contrato Nº 024/2023, certifica que la empresa contratada ha cumplido satisfactoriamente con la prestación de servicios requerida según Orden de Servicio Nº 19, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentos integrantes del Contrato.

En cuanto al cumplimiento del plazo de entrega, se informa que se ha dado a do cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Nº 7 – Plazo, Lugar y Condiciones de la provisión del Bien/Prestación del Servicio del Contrato.

Firma del Administrador/a del Contrato:

Arq. Juana María González
Jefe de Sección (II)
Sección Obras Civiles
Intendencia Judicial de Misiones

Fecha: 26/03/2024

El formulario de Administrador de Contrato deberá ser elaborado con relación al cumplimiento por parte del proveedor del plazo estipulado en el contrato, y emitido en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la recepción definitiva de los bienes o servicios solicitados.

CONTROLADO
Control y Seguimiento

Escaneado con CamScanner

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

PLANILLA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADOS

SERVICIO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
RESPONSABLE DEL CONTROL: TÉCNICO LADISLAO MARTINEZ

DEPENDENCIA	ORDEN DE SERVICIO Nº	TRABAJO REALIZADO	OBSERVACION	FIRMA RESPONSABLE DEL CONTROL
Oficina de Suministro. S.S.	17	Limpieza de filtros, Recarga de Gas R22.	Ninguna	Ladislao Martínez Galeano Técnico Administrativo - Obras Civiles
Oficina Archivo. S.S.	18	Provisión de caños de cobre, limpieza de filtros, recarga de gas R22.	Ninguna.	Ladislao Martínez Galeano Técnico Administrativo - Obras Civiles
Sala de Juicio Orales. S.S.	19	Recarga de Gas R22, cambio de Contactor	Ninguna.	Ladislao Martínez Galeano Técnico Administrativo - Obras Civiles
Despacho Abg. Juez Derlis Rojas	21.	Gas refrigerante, Rebobinado de ventilador,	Ninguna	Ladislao Martínez Galeano Técnico Administrativo - Obras Civiles

FIRMA Y SELLO

Folio Nº 0000019
RENDICIÓN CONTABLE

Escaneado con CamScanner

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES

REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CENTRALDE 150.000 BTU, PALIER PÚBLICO, PLANTA BAJA- PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA.





Arq. Juan Maria Gonzalez
Jefe de Sección (II)

Escaneado con CamScanner