# Trabajos realizados según ID 414.571 correspondiente a la Ampliacion Contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Auditorio | Realizado |
| 11.1 | | Limpieza de Filtros del Evaporador. | Realizado |
| 11.2 | | Desmontar y Limpiar la Paleta del Ventilador del Evaporador. | Realizado |
| 11.3 | | Control de cantidad de Gas R410 A. | Realizado |
| 11.4 | | Limpieza de las Serpentinas del Evaporador | Realizado |
| 11.5 | | Limpieza , engrase y control de funcionamiento del Motorventilador del Evaporador. | Realizado |
| 11.6 | | Limpieza de la Bomba de Desague del Evaporador. | Realizado |
| 11.7 | | Limpieza de las Cañerias de Desague. | Realizado |

Air Control
Ing. Mario Ballasch

Mgter. Arq. [illegible] Jefa
Dpto. Técnico [illegible]

Tec. Luis Paredes
Coordinador - Sección Refrigeración
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. - U.N.A.