CALTEC S.R.L.
CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N° 0001098

San Lorenzo, 05 de Setiembre de 2023

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: B.C.P. Dirección: sitio primario cultural / Dto Seguridad

Solicitante: ..... Equipo: ..... S.N° .....

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
- Mantenimiento preven		
tivo de 1UPS convertex	OK	
Funcionamiento normal	OK	
- Mantenimiento preventivo		
de 2UPS APOS	OK	
Funcionamiento normal	OK	Daniel Quiñonez

CED. HAB. N° 1566 de Francisco A. Espinola C. RUC: 4486410 - 8 / 22 de Setiembre e/ Avda. Atyrá- Cel: (0961) 816 949.
Email: francoespinola9@gmail.com- Atyrá, Py. / 01T. (50x3) 0001051/0001100

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

CALTEC S.R.L.
CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N° 0001099

San Lorenzo, 05 de setiembre de 2023 -

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☐ Otros

Cliente: B.C.P. - Dirección: Salaskin -

Solicitante: Equipo: UPS S.N°

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento preven		
tivo de 1 UPS convecoa	OK	
Funcionamiento normal	OK	
OD: Se recomienda el		
cambio del ACO de		
Baterías -		Daniel Quiñones

CALTEC SAN FRANCISCO CED. HAB. N° 1566 de Francisco A. Espinola C. RUC: 4486410 - 8 / 22 de Setiembre e/ Avda. Atyrá- Cel: (0961) 816 949.
Email: francoespinola9@gmail.com- Atyrá, Py. / 01T. (50x3) 0001051/0001100

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

CALTEC S.R.L.
CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N° 0001100

San Lorenzo, 05 de Setiembre de 2023

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☑ Otros

Cliente: B.C.P. Dirección: Sede Social.-

Solicitante: Equipo: S.N°

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
- Mantenimiento preven		
tivo de 1UPS Convertex	OK	
- Funcionamiento normal	OK	
OB. Se recomienda		
cambio Bco de Batería		

Daniel Quiñonez

CEO. HAB. N° 1566 de Francisco A. Espinola C. RUC: 4486410 - 8 / 22 de Setiembre e/ Avda. Atyrá- Cel: (0961) 816 949.
Email: francoespinola9@gmail.com- Atyrá, Py. / 01T. (50x3) 0001051/0001100

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD