ASTELEV ASCENSORES
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Luis María Argaña 161 casi Porvenir

Asuncion , 27 de Diciembre de 2023

UNVES
CONTRATO CD: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES·"

INFORME TECNICO: CORRECTIVO

De acuerdo a inspección en uno de los ascensores , se procedio al cambio de algunos repuestos , lo cual detallamos a continuación :

- **Servicio de Mantenimiento correctivo (reparación) - Conjunto operador de puerta c/paneles inox.**
- **Servicio de Mantenimiento correctivo (reparación) - Cambio de Conjunto operador de puerta c/paneles inox. (M.O.)**

El conjunto operador de puerta es el encargado de las maniobras de cierre y aperture de las mismas, regula la velocidad de apertura por variación de velocidad mediante regulación de frecuencia y siendo esta velocidad preprogramable..Dicho repuesto es indispensable para el buen funcionamiento del ascensor ,y la misma no funcionaba correctamente , por ende se recomendo el cambio del mismo

- **Servicio de Mantenimiento correctivo (reparación) - Puertas de piso 800x2000 INOX**
- **Servicio de Mantenimiento correctivo (reparación) - Cambio de Puertas de piso 800x2000 INOX (M.O.)**

Las puertas del piso abren y cierran el espacio por el que accedemos en la cabina y se desplazan con ella, su mal funcionamiento puede ocasionar accidentes en los usuarios, se recomendó el cambio de dicho repuesto

Astelev
Simón Recalde
Propietario
021 33 88 350

Astelev

Asistencia Técnica de Elevadores