SIEMI — POLITICAS LINGUISTICAS — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Planilla de trabajos realizados para el Ministerio de Educación y Ciencias según contrato
Ref.: LPI Nº 08/2019 "Servicio de Mantenimiento del Datacenter del MEC - Plurianual 2019/2020" - ID 368.040
ITEM 1 . Grupo Generador de 60 KVA
Fecha : 24 - 06 - 20

Mantenimiento preventivo:

Descripcion del trabajo:	SI	NO	Observaciones:
Limpieza general:	✓		
Cambio de aceite:	✓		
Reapretador de tapa:	✓		
Cambio de filtro de combustible:	✓		
Cambio de filtro de aire:	✓		
Cambio de dos baterias de 90 Amp. Cada una:	✓		2 baterias 12V 100Ah
Desmontaje del radiador para limpieza interna:	✓		
Carga de refrigerante:	✓		
Limpieza y cambio de carbon del motor de arranque:	✓		
Cambio de mangueras de combustible:	✓		
Cambio de mangueras de aceite:	✓		
Ajustes electricos:	✓		

Pruebas de funcionamiento:

Descripcion:	Parametros	Observaciones:
Temperatura (C°):	50 C	
Presion de aceite (Bar):	5,90 bar	
Tension (Volts):	400 V	
Carga (Amperios):	35 A	
Horario inicial (Hs:Min):	09:00 hs	
Horario final (Hs:Min):	09:30 hs	

Según los resultados obtenidos con las pruebas, queda comprobado que el equipo queda funcionando de manera normal cumpliendo con lo requerido.

Firma Siemi
Siemi S.R.L.
Servicio Integral de Ingeniería
Amancio González 129 e/ Avda. Fdo. de la Mora
Tels.: (595-21) 301 225/6 Fax: 301 295
RUC: 80001194-5
siemisrl@siemi.com.py
www.siemi.com.py

Firma MEC
Gustavo J. Toledo Amarilla
Licenciado en Análisis de Sistemas
Matrícula Nº 123.987