Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010136

Fecha: 31-08-2022 Solicitante: Recursos Humanos

Cliente: M.R.E

Dirección:

Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	Split	220	9	20°c	10°c	250 lb	65 lb

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento Gral
* Cambio de placa electrónica con control remoto
* Carga de gas R22
* Cambio de cap. de marcha del compresor 60 uf.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Roberto Carlos Ojeda

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - REPUBLICA DEL PARAGUAY - Departamento de Personal

Técnico

Firma

Nombre Osinolda Romero

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010139

Fecha:

Solicitante: D. de Asuntos Especiales

Cliente: M. H. E

Dirección:

Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Split	220	9,2 Amp	20 c°	10 c°	270	75

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Mantenimiento y reparación de A.A split marca Confortar
✓ cambio de transformador 220 volt 24 volt
✓ Cambio de placa electronica
✓ Carga de gas

Conforme Cliente

Firma Elena Paredes D

Nombre Elena Paredes D

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duna