Airmect

Nº 0008521

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 8-2-2021 Solicitante: Unidad Gral. de Derechos Humanos

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	10	20°c	10°c	250	65

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

*Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores Revisión de perdida de refrigerante, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizador presostatos de alta y baja.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Roberto Benitez

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Nº 0008532

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 8-2-2021 Solicitante: Unidad Ejec. de Derechos Humanos

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1600.000	Ducto	380	10	20°C	10°C	250 Lb	65 Lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentines, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores, ventiladores, revisión de perdida refrigerante, medición de carga de motor ventilador del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizadores, presostatos de alta y baja.
* Carga de gas
* Cambio de motor compresor alternativo 380v.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Roberto Benitez

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD CENTRAL DE DERECHOS HUMANOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Nº 0008525

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 8-2-2021 Solicitante: Unidad Gral. de Derechos Humanos

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 36.000	Split	380	9	20°C	10°C	250 lb	65 lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentines, turbinas, bandeja, de drenajes, lubricación de los motores ventiladores, revisión de perdida de refrigerante, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizadores, presostatos de alta y baja.
* Carga de gas r 22.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Roberto Benítez

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES UNIDAD GENERAL DE DERECHOS HUMANOS REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Nº 0008524

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 8-2-2021 Solicitante: Unidad. Gral. de Derechos -Humanos

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18000	Split	220	8	20°c	10°c	250	65

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas bandejas de drenajes, ubicación de los motores ventiladores, revisión de perdida de refrigerante, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizadores, y presostatos de alta y baja.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Roberto Benitez

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES UNIDAD GENERAL DE DERECHOS HUMANOS REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Nº 0008523

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 8-2-2021 Solicitante: Unidad Gral. de Derechos - Humanos

Cliente: MRE

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	10	20°C	10°C	250 lb	65 lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

*Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentines, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de motores ventiladores revisión de pérdida de refrigerante, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relés, temporizadores y presostatos de alta y baja.

*Carga de gas

Conforme Cliente

Firma

Nombre Roberto Bernal

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Nº 0008522

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 8-2-2021 Solicitante: Unidad Gral. de Derechos Humanos

Cliente: M.R.E Cód. Patrimonial:

Dirección:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1)24000	Split	220	10	20°c	10°c	20°c	10°c

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentines, turbinas bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores, Revisión de perdida refrigerante, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizadores, presostatos de alta y baja.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Roberto Benítez

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD GENERAL DE DERECHOS HUMANOS

Nº 0008526

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 8-2-2021 Solicitante: Unidad Focal de Derechos Humanos.

Cliente: M.R.E Cód. Patrimonial:

Dirección:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 60.000	Ducto	380	10	20°C	10°C	250 lb	65 lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

*Mantenimiento: Limpieza de filtro de aire, serpentinas, tubinos, bandejas de drenajes, lubricación de los motores, ventiladores, revisión de perdida de refrigerante, medición de campo del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles, temporizadores y protectores de alta y baja.

*Cambio de capacitor del motor ventilador de 5 UFF.

*Carga de gas R 22.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Roberto Benitez

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTOS - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS