Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010238

Fecha: As. 11.05-22 Solicitante: Viceministerio de Relaciones Exteriores.

Cliente: Ministerio de Relaciones Exter. Exteriores.

Dirección: Palma c/ 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1 UNI 60.000	Split	380 V.	11,8 Amp	21°C	11°C.	275 Lbs.	70 Lbs.

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Reparación de A.A Split Conto/ Ducto de 60.000 BTU/h marca Goodman

* Rebobinado de motor ventilador 220 Volts, Adaptación de rulemanes.
* Cambio de capacitor de ventilador, Cambio de Contactor trifasico 24 Volts.
* Provision y Cambio de trasformador 220 V. / 24 Volts 2 amp.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Olga Gonzalez

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Viceministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma Filberto Gabilan

Nombre