ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ENCARNACION

N° 53

SEÑORES: INTECH S.R.L.

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 17/07/2023 11:22:47

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mantenimiento Preventivo de Generador Electrico 10% Mano de Obra. Mant prev del Grupo Generador Electrico ----------	1	1.920.000		1.920.000
TOTALES			0	1.920.000

RETENCIONES						
DNCP	0,4%	6.982	**Total Retenciones:**	61.092	**EXENTAS:**	0
IVA	30%	52.364			**GRAVADAS:** 1.745.455	**IVA:** 174.545
M.D.P.	0,05	873	**Monto a Pagar:**	1.858.908	**TOTAL GENERAL:**	1.920.000
M.J.	0,05	873				

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL

OBSERVACIONES: Adj.por Resolución Nº:257 de fecha 01/11/ 2022 y Contrato Nº:21/2022 de fecha:30/12/2022.-

Liz Analía Zarza

Abg. Liz Analía Zarza
Asistente Administrativo II

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACIÓN
Oficina de Notificaciones de Itapúa

Lic. Estela Yung
Administradora
Encarnación

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 17/07/2023 11:31:52
Impreso por: ZARZA ACEVEDO, LIZ ANALIA
Confeccionado o modificado por: ZARZA ACEVEDO, LIZ ANALIA

EJEMPLAR 2
Pagina: 1 / 1

Alcides Roa
17/07/23

Jessica Baez
17/07/23

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Encarnación
Sección Obras Civiles

Compromiso con la gente

NOTA CONFORMIDAD Nº 041/23

Se deja constancia que la empresa **INTECH S.R.L.** ha concluido en tiempo y forma a entera satisfacción de la Sección de Obras Civiles, los trabajos de "**Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Generador Eléctrico de Emergencia del Palacio de Justicia de Encarnación**", trabajos detallados en la **Orden de Servicio Nº 53**.
Cumplo además en informar que la Orden de Servicio mencionada fue notificada el 17/07/2023, cumpliendo de esta manera con el plazo establecido en el contrato que tenemos vigente con esta empresa.
Se expide la presente constancia para los fines que hubiere lugar, a los 19 días del mes de julio del año dos mil veintitrés.

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Atentamente.

Alcides Roa
INTERINO

Intech srl

REPRESENTANTE EN PARAGUAY

Best Generator

E.R. Fernández 3403 c/ Fortín Galpón
Tel: (021) 676 509 / 676 992
Barrio Santa María - Asunción
E- mail intechasu@gmail.com;
intech@intech.com.py

INFORME TÉCNICO N° 05050

Fecha: 17/07/23

Cliente: Palacio de Justicia Teléfono: .....

Dirección: Encarnación

Técnico Responsable: Wilson S. / Victor Vega

Ayudante Técnico: .....

Hora de Entrada: 10:00 Hora de Salida: 14:00 Móvil Nro : 13

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se asistio al Palacio de Justicia de Encarnacion para verificacion de generador.
Se realizo ajuste de la correa por cual tenia una fuga el agua del radiador.

MATERIALES UTILIZADOS

Se utilizo 4 Litros de refrigerante

OBSERVACIONES: Se realizo la prueba en presencia del Ing. Ross quedando el generador operativo.

Pasada las 48 horas sin ninguna observación por escrito del cliente sobre los trabajos de este informe, queda entendido que es de plena aceptación.

Firma del Cliente: .....
Aclaración: Alcides Roca
C.I. Nro. 5.523.727

Firma del Técnico: .....
Aclaración: Wilson Santos 2/2
C.I. Nro. 5.356.338

10 Tal. 50 x 3 del 4551 / 5050 - VI/22