Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010084

Fecha: Ac 27-10-22 Solicitante: Secretaria General

Cliente: M. R. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380V.	4,2A	20°C	10°C	270	75 (6)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Mantenimiento y reparación de A.A split de 60.000 Btu/h mercazinay
✓ cambio de motor compresor alternativo 380
✓ Mano de obra
✓ Carga de gas ✓ Mano de obra
✓ Cambio de filtro de gas 1/4
✓ Mano de obra
✓ Cambio de contactor trifasico 380 inerzy

Conforme Cliente

Firma

Nombre Natalia Vera

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Secretaría General
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré