Airmect

Nº 0010248

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-03-11-21 Solicitante: Dpto de Mantenimiento

Cliente: Ministerio de Relaciones Exter. Edificio Asunción 6º piso

Dirección: Palma c/ 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Reparación de Equipos de Acondicionadores de Aire Pezoto. y Bolón						

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Provisión e/ instalación de circuito Electrico Trifasico, 1 Ave TM Cable 4x4 m² 35 ml

* Provisión e/ instalación de circuito electrico, colocación de 1 Ave TM Cable 4x4 m² multifilar 35 ml

* Provisión e/ instalación de circuito Electrico trifasico, colocación de 1 Ave TM, Cable de 4x4 m². 35 ml.

* Provisión e/ instalación de circuito electrico trifasico colocación de 1 Ave TM Cable 4x4 mm². 35 ml

* Provisión e/ instalación de circuito electrico trifasico colocación de 1 Ave TM Cable 4x4 mm². multifilar

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Eduardo Cabrera