LA ALPACA S.R.L.

Representaciones – Sistemas y Servicios
G.R. de Francia N° 2029 – Asunción – Paraguay
Tel.Fax.: (595)(21) 211972 – 0971157040 – 0971932668
E-mail: alpaca@click.com.py

Asunción, 2 de Agosto de 2022.-

Sres.: Corte Suprema de Justicia
Dirección General de los Registros Públicos
Atención: Lic. Victor Liuzzi, Jefe de Oficina de Control de Cámaras
Presente

REF: Contrato N°133/2019: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM"

INFORME TÉCNICO

En fecha **1° de Agosto de 2022** y en el marco del contrato en referencia se procedió a la realización del *mantenimiento preventivo trimestral del Sistema de Alarma Contra Intrusos,* de las instalaciones Especiales de la **Dirección General de los Registros Públicos** correspondientes a **JULIO 2022**, conforme a la **Orden de Servicio N°: 1886,** emitida en fecha **30/Junio/2022.-**.

Los trabajos consistieron en:

ALARMAS CONTRA INTRUSOS:

Revisión del panel central de control

Dispositivos de detección y aviso : limpieza general, control de funcionamiento, control de detección de sensores de movimiento.

Sirenas: prueba de sonido.

Teclado: control de funciones.

Batería: agotada. Debe ser cambiada en un mantenimiento correctivo.

Control de energía eléctrica del panel.

Prueba de armado/ desarmado/ eliminación de zonas.

Lic. Victor H. Liuzzi E.

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
G. R. de Francia N° 2029
Asunción - Para

LA ALPACA S.R.L.

Representaciones – Sistemas y Servicios
G.R. de Francia N° 2029 – Asunción – Paraguay
Tel.Fax.: (595)(21) 211972 – 0971157040 – 0971932668
E-mail: alpaca@click.com.py

Revision de programación.

Ajuste de cables, apriete de bornes.

Sin otro particular me despido
Atte.

ING. RICARDO ALEGRE
LA ALPACA S.R.L.

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
G. R. de Francia N° 2029
Asunción - Para

Lic. Victor H. Linzzi E.

LA ALPACA S.R.L.

Representaciones – Sistemas y Servicios
G.R. de Francia N° 2029 – Asunción – Paraguay
Tel.Fax.: (595)(21) 211972 – 0971157040 – 0971932668
E-mail: alpaca@click.com.py

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Contrato N°133/2019: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM"

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES — **FECHA:** 1º -Agosto-2022

1- SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS

	Descripción de tareas	Realizado y/o Verificado (SI/NO)	Estado (OK/No OK)	Observaciones
1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS			
1.1	**Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal**			
1.1.1	Verificación de tensión, conexiones con generadores de emergencias	SI		
1.1.2	Ajuste de bornes	SI		
1.1.3	Cambio de cableado (si es necesario).			
1.2	**Verificación de voltaje y conmutación de la fuente de energía auxiliar (baterías)**			
1.2.1	Pruebas de funcionamiento con baterías	SI		
1.2.2	Verificación de tensión	SI		
1.2.3	Ajuste de bornes.	SI		
1.3	**Ensayos de operación del Panel Central de Control.**			
1.3.1	Activación y desactivación	SI		
1.3.2	Configuración de zonas.	SI		
1.3.3	Verificación de tiempos programables de entrada y salida	SI		
1.3.4	Verificación y pruebas de funcionamiento de teclas de pánico	SI		

Veriicado por: Lic. Víctor H. Luzzi E.

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
G. R. de Francia N° 2029
Asunción - Paraguay

Elaborado por: RICARDO ALEGRE

1.4	**Examen de la programación del sistema**			
1.4.1	Revisión de la programación de cada zona.	SI		
1.4.2	Verificación de zonas con retraso, instantáneas, interiores, alarma 24 horas, alarma silenciosa.	SI		
1.5	**Pruebas de funcionamiento de dispositivos.**			
1.5.1	Operación individual de contactos magnéticos, sensores de doble tecnología, pulsadores de emergencia.	SI		
1.6	**Pruebas de sirenas.**			
1.6.1	Prueba de sonido de sirenas con alimentación eléctrica	SI		
1.6.2	Prueba de sonido de sirenas con baterías	SI		
1.6.3	Prueba de sonido de sirenas con teclas de pánico.	SI		
1.7	**Limpieza.**			
1.7.1	Limpieza individual de cada dispositivo	SI		
1.8	**Informes y sugerencias**			
1.8.1	Reporte acerca del estado del sistema.	SI		
1.9	**Capacitación de operadores del sistema**			
1.9.1	Todas las pruebas serán realizadas en conjunto con los operadores del sistema, a fin de actualizar conocimientos.	SI		

Víctor H. Luzzi E.

Verificado por:

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
G. B. de Francia N° 2029
Asunción - Para.

Elaborado por:RICARDO ALEGRE