CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DE AMAMBAY
Obras Civiles

Pedro Juan Caballero, 20 de mayo de 2019

Sr. Diógenes Sartorio Aquino
ELIMEC S.R.L.
PRESENTE:

La que suscribe **Arq. Margareth Maciel, Jefa de Obras Civiles** de la Circunscripción Judicial de Amambay, se dirige a Ud. y por su intermedio donde corresponda ref. al Contrato Nº 21/18 de fecha 01 de noviembre de 2018 de "Mantenimiento Preventivo y Reparador del Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero" suscripto con vuestra empresa; con el objeto de solicitar la intervención correspondiente al mes mayo del Mantenimiento Preventivo y Reparador completo del Sistema de Climatización del Palacio de Justicia.

Sigue algunos de los problemas detectados en el Palacio de Justicia, a solucionar:

- El Fancoil N°13 del despacho de Juez y el Fancoil N°15 de la Sala de Audiencias de Garantías 3, presentan problemas en sus válvulas ocasionando que no enfrié.
- El Fancoil N° 25 del despacho de Juez volvió a no enfriar, haciendo constar que hace poco tiempo vuestra empresa trabajo por este Fancoil y rápido presenta otra vez falla en su funcionamiento.
- El Chiller N° 1 al quitar de alarma tarda aproximadamente 1 hora para volver a funcionar, lo que debería tardar 2 minutos.
- Está pendiente solución del aire tipo Split de la Sala de Control y en el caso de que no se pueda solucionar, presentar un informe técnico de lo detectado.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY
OBRAS CIVILES

Arq. Margareth Maciel
Jefa de Obras Civiles

ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326
ING EDGAR SARTORIO
RECIBIDO 05/05/2019