Airmect

Nº 0008794

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones
electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 05-02-2021 Solicitante: Dirección de Legalizaciones

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1)60.000	Split	380	10	20°c	10°c	250Lb	65Lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

*Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentines, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores Revisión de perdida de refrigerantes, medición de carga del motor ventiladores. Revisión de pérdidas de refrigerantes medición de carga del motor ventilador y del compresor. revisión del estado físico, del funcionamiento de contactores reles, termomagnéticos, presostato de alta y baja.
*Carga de gas r 22

Conforme Cliente

Firma

Nombre Cristian Dario Leguizamón Giménez
Director de Legalizaciones

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Airmect

Nº 0008795

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 05-03-2021 Solicitante: Dirección de Legalizaciones

Cliente: M.B.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1/60000	Split	380	11	21°C	11°	270	75

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores, revisión de perdida de gas refrigerantes, medición de consumo del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles temporizadores, pressostatos de alta y baja.
* Cargo de gas R22.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Cristian Dario Leguizamón Giménez
Director de Legalizaciones

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.