DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1611/2021

"Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles"

Convenio de Almacén de Productos Estratégicos

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 2

Asunción, 18 de febrero de 2022

Al Oferente

Señor(es):

Hemos recibido de potenciales oferentes las siguientes consultas, cuyas respuestas damos a continuación:

Consulta Nº 01:
¿A qué se refieren con "Informe Técnico"? ¿Hay algún estándar o modelo en específico de la convocante?
Respuesta N° 01:
Con relación al punto 29 *"REQUISITOS DOCUMENTALES POR PRODUCTOS – CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem c) Informe técnico del bien ofertado (resultado de los ensayos realizados al mismo) para aquellos cuyos ensayos no estén acreditados por la norma ISO-IEC 17025"*, este requisito no será considerada para esta licitación.

Consulta Nº 02:
¿Será aceptado un Certificado de Conformidad de Producto avalado por un Organismo Internacional y que fue realizado bajo la norma internacional requerida en las Especificaciones Técnicas de la ANDE?
Respuesta N° 02:
Favor tener en cuenta los indicado en el punto 29 *"REQUISITOS DOCUMENTALES POR PRODUCTOS – CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem d) Certificado/Constancia de buen desempeño del producto ofertado.*

Consulta Nº 03:
Al mencionar que este informe debe ser basado en los Ensayos de Rutina y en caso de ser aceptado dicho informe, los Ensayos de Tipo ya no serán requeridos?
Respuesta N° 03:
Con relación al punto 29 *"REQUISITOS DOCUMENTALES POR PRODUCTOS – CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem c) Informe técnico del bien ofertado(resultado de los ensayos realizados al mismo) para aquellos cuyos ensayos no estén acreditados por la norma ISO-IEC 17025"*, este requisito no será considerada para esta licitación. El resto de los requisitos detallados en el punto 29 de la presente licitación si serán requeridos.

Consulta Nº 04:
¿Por qué la ANDE no acepta los Ensayos de Tipo realizados en los laboratorios propios de los fabricantes? Que sean realizados en un laboratorio con certificación ISO 17025 no es un aval suficiente de que los ensayos tengan trazabilidad o sean ensayos diferentes a los realizados en los laboratorios de las propias fábricas que van a proveer a la ANDE y en donde se realizarán los Ensayos de Recepción antes de la provisión.
Respuesta N° 04:
Favor tener en cuenta los indicado en el punto 29 *"REQUISITOS DOCUMENTALES POR PRODUCTOS – CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem b) Protocolos de Ensayos de tipo.*

Consulta Nº 05:
Si se presenta un Ensayo de Tipo que fue realizado en un laboratorio sin acreditación ISO-IEC 17025 pero se presenta un "Informe Técnico" que fue realizado bajo la norma internacional solicitada o los "Ensayos de Rutina" (ningún ensayo de tipo), el producto va a ser aceptado? ¿Cuál sería la necesidad entonces de requerir los ensayos de tipo realizados en un laboratorio con certificación ISO-IEC 17025?
Respuesta N° 05:
Con relación al punto 29 *"REQUISITOS DOCUMENTALES POR PRODUCTOS – CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem c) Informe técnico del bien ofertado(resultado de los ensayos realizados al mismo) para aquellos cuyos ensayos no estén acreditados por la norma ISO-IEC 17025"*, este requisito no será considerada para esta licitación.

Consulta Nº 06:
Solicitamos que sea modificado el requerimiento de la norma ISO-IEC 17025, teniendo en cuenta que esto solamente conlleva a gastos enormes innecesarios para los fabricantes, lo que se traduce en menor participación y menos oferentes para la convocante, en contravención a lo estipulado en la ley 2051/03 de contrataciones públicas.
Respuesta N° 06:
Favor tener en cuenta los indicado en el punto 29 *"REQUISITOS DOCUMENTALES POR PRODUCTOS – CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem b) Protocolos de Ensayos de tipo.*

Les saludamos muy atentamente.

ANDE

Jorge Brítos
DD/DSM

Econ. Nilsa Carolina Britez
Secc. Control y Utiliz. Mat. de Distrib.
DD/DSM2