Asunción, 21 de octubre de 2014

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 1/2015 PARA LA ADQUISICION DE FOCOS Y TUBOS FLOURECENTES.

CONSULTAS Y RESPUESTAS:

ITEM 4 Lámpara de Bajo Consumo (espiral) 8 W 220 V

Consulta: Se puede cotizar lámparas de bajo consumo, espiral de 10 W

Respuesta: Si se puede cotizar debido a que dicha especificación ha sido introducida en el pliego de bases y condiciones **VER ADENDA 2 DEL PBC.**

ITEM: 7 Lámpara de Bajo Consumo (espiral) 12 W 220 V

Consulta: se puede cotizar lámparas de bajo consumo, espiral de 15 W.

Respuesta: Si se puede cotizar debido a que dicha especificación ha sido introducida en el pliego de bases y condiciones **VER ADENDA 2 DEL PBC.**

ITEM 18 Tubo Fluorescentes de 20 W – 220 V

Consulta: Se puede cotizar tubos fluorescentes T8 de 18 W – 220 V

Respuesta: Si se puede cotizar debido a que dicha especificación ha sido introducida en el pliego de bases y condiciones **VER ADENDA 2 DEL PBC.**

ITEM 19: Tubo Fluorescentes de 40 W - 220 V

Consulta: Se puede cotizar tubos fluorescentes T8 de 36 W – 220 V

Respuesta: Si se puede cotizar debido a que dicha especificación ha sido introducida en el pliego de bases y condiciones **VER ADENDA 2 DEL PBC.**

ITEM 21 al 27 Artefacto Porta Fluorescentes completo de chapa

Consulta:

1 – Especificar a qué se refiere en la Especiaciones técnicas cuando solicitan "Artefactos Porta Fluorescentes completo" (Reactancia, Arrancadores, Zócalos, Cables). **VER ADENDA 2 DEL PBC**

Respuesta: Debe estar compuesto de artefacto, zócalos, arrancador, cables de conexión entre los componentes.

2- Se debe cotizar artefactos para reactancia mecánica o electrónica.

Respuesta: Se puede cotizar ambas, reactancia mecánica y electrónica. **VER ADENDA 2 DEL PBC.**

Mariela Zarate Martinez
Coordinadora de Convenio Marco

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Normas y Control