essap
Compromiso de calidad y eficiencia

ACLARACIÓN N°01/2014
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°04/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA"
ID 273141
23/06/2014.

1. **CONSULTA:** Para qué tipo de presión necesitan (mca), no está escrito.

   RESPUESTA: En las Especificaciones Técnicas del PBC, está detallado en cada Lote las especificaciones (caudal y presión en m.c.a.) solicitados para cada equipo (conforme curvas características).

2. **CONSULTA:** Favor indicar mayores especificaciones de los cables y las longitudes requeridas.

   RESPUESTA: En las Especificaciones Técnicas del PBC, se indican los tipos de cable (multifilar NYY de alimentación de electrobombas y multifilar TPR de alimentación de sensores de nivel) con sus respectivas longitudes.

3. **CONSULTA:** En el numeral CGC 15.1 menciona que no se otorgará anticipo financiero, solicito que se otorgue un anticipo de 50% del monto del contrato a fin de evitar gastos financieros que incrementarán el monto de la oferta.

   RESPUESTA: Se solicita adecuarse a lo establecido en el PBC.

4. **CONSULTA:** Se requiere también de un panel de control/tablero? Favor especificar el tipo de arranque que tendrá.

   RESPUESTA: No se requiere panel de control/tablero.

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría de la Presidencia - ESSAP S.A.