DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1483/19
"Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 6

Asunción, de junio de 2019

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)

Hemos recibido de varios Oferentes las preguntas transcritas a seguir, dándose las respuestas correspondientes a continuación:

CONSULTA N° 1. SE Naranjal

a) Referente a lo solicitado en el ítem SIPC 739 de la lista de Cantidades, Integración del Panel Nuevo, conforme indicado a continuación, favor confirmar si la subestación dispone de paneles de comando tipo pupitre. En caso afirmativo, favor informar si la nueva posición de línea deberá ser comandada también por este panel y si el panel existente necesita de adecuaciones para agregar la nueva posición de línea.

83101807-9998	739	a.4	Integración del PANEL NUEVO con los demás paneles existentes. Integración del IED de control con todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc).

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la subestación Naranjal no dispone de paneles de tipo pupitre, por lo que no se necesita de ninguna adecuación entre paneles locales. (Sin embargo, la teleprotección 87L entre las subestaciones Paranambú y Naranjal deberá ser implementada y puesta en servicio).

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD