ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 578/2010

"Electrificación en Media y Baja Tensión en Varias Comunidades Indígenas del Distrito de Itakyry, Departamento de Alto Paraná, con provisión de materiales"

ADENDA Nº 1

Asunción, 3 de noviembre de 2010

Señores:

Con relación a la Licitación Pública de referencia rogamos tener en cuenta para la presentación de sus ofertas lo siguiente:

- Sustituir la página 3 de la Sección II- Datos de la Licitación por la página 3 - Rev. 1
- Sustituir la Especificación Técnica Nº 02.24.21 Rev. 4 página 12 por la Especificación Técnica Nº 02.24.21 Rev. 4 página 12 que se adjunta.

Atentamente,

ANDE

	financieros de períodos parciales). 12. En caso de que el Oferente no cubra el porcentaje de Patrimonio Neto requerido en la Sección III, el Oferente deberá presentar certificados expedidos por entidades financieras que describan claramente el monto del crédito disponible, hasta cubrir el porcentaje establecido. **<u>Capacidad en Materia de Personal</u>** 13. Organigrama previsto para la ejecución de las obras, indicando nombres de personas que ocuparán los cargos principales y acompañando sus respectivos antecedentes de trabajo. 14. Nota de designación del profesional Ingeniero para la dirección de obras, quien deberá tener al día su Registro Profesional de Ingeniería (RPI), expedido por el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI). 15. Currículo en el que se mencione la calificación y experiencia del profesional Ingeniero para la dirección de obras, suscrito por el mismo. 16. Recibo de pago original o fotocopia autenticada, correspondiente al año 2010 de la Patente Municipal del Profesional Ingeniero a cuyo cargo estará la dirección de la obra. 17. Lista de potenciales subcontratistas y el alcance de sus trabajos dentro de la Obra (si fuera el caso). **<u>Capacidad en Materia de Equipos</u>** 18. Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad del Oferente se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicado, y que se encuentran en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. En caso de equipos pertenecientes a terceros, Declaración Jurada manifestando que dichos equipos permanecerán en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas. 19. Lista de equipos y herramientas (con sus características) garantizados por el Oferente para la ejecución de las obras. 20. Autorización a la Convocante para verificar la veracidad de las informaciones señaladas.
IAO 11.1 (g)	**<u>El Oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos adicionales</u>:** 1. Fotocopia debidamente autenticada por Escribano Público de la Patente Comercial, correspondiente al año que justifique la antigüedad requerida (En caso de firmas unipersonales) 2. Copia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario conforme a la Resolución Nº 8 de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET), este documento podrá ser reemplazado por la constancia del SIPE. 3. Declaración Jurada original de haber examinado íntegramente los Documentos de la Licitación (Pliego de Bases y Condiciones, Comunicaciones Suplementarias, Addendums y demás documentos) obtenidos sin costo alguno, a través del Portal de Contrataciones Públicas <u>www.dncp.gov.py</u>, y de conformidad con todas las condiciones en ellos establecidos, sin objeción alguna sobre los mismos, según formulario incluido en la Sección IV. 4. Copia autenticada de una Certificación ISO 9001.La no presentación de esta documentación no será considerada como motivo de descalificación de la oferta.
IAO 13.1	**No serán permitidas ofertas alternativas.**

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

	DESCRIPCION						EETT ANDE 02.24.21 Rev. 4	GARANTIZADO FABRICANTE
1.	MARCA							
2.	FABRICANTE							
3.	PROCEDENCIA							
4.	TIPO O MODELO						-	
5.	CORRIENTE NOMINAL (A)						100	
6.	NORMA DE FABRICACIÓN	Designación	PB 995 (NBR 8124) NBR 7282 - IEEE C37.41 ANSI C37.42				Sí	
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)					Sí	
7.	NORMAS DE CALIDAD ISO 9001						Sí	
8.	CONDICIONES DE UTILIZACIÓN	Según ítem 3.1.					Sí	
9.	CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE LA RED	Según ítem 3.2.					Sí	
	CARACTERISTICAS ELECTRICAS	Tensiones de Ensayos	Tensión de Impulso Atmosférico	Tensión nominal (kV)			24	
				A tierra y entre polos			125	
				Entre contactos abiertos (kV cresta)			145	
			Tens. a frec. Industrial	A tierra y entre polos			34	
				Entre contactos abiertos (kV eficaz)			38	
		Dispositivo Fusible	Corriente Nominal (A)				100	
			Capacidad de Interrupción (kA)	Simétrica			8	
				Asimétrica			10	
		De la Base	Corriente Nominal (A)				300	
		Del Porta Fusible	Corriente Nominal (A)				100	
10.	CARACT. MECÁNICAS	Aislador de la Base	Tensión Mecánica de la Base (F=130/X) (daN)					
		Ojal del Porta Fusible (daN)					200	
		Impacto sobre el soporte de fijación del Seccionador (N.m)					20	
11.	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	Aislador de la Base	Material				Porcelana Vitrificada / Silicona	
			Extremos sellados				Sí	
			Color				Gris	
		Conectores Terminales de la base	Tipo				Paralelo	
			Material				Aleación de Cobre	
			Apto para conductores de 35 a 70 mm2				Sí	
			Material de los Tornillos y arandelas de Presión				Aleación de Cobre	
			Recubrimiento				Estañado	
		Contactos de la Base	Material				Aleación de Cobre	
			Material del recubrimiento				Plateado	
			Espesor mínimo (mm)				≥ 8	
		Resortes	Material				Acero inoxidable	
		Ganchos de fijación	Material				SAE 1010 / SAE 1020 Material no ferroso	
		Porcentaje de contenido de zinc en la aleación de cobre de las partes conductoras					15%	
		Porta Fusible	Tubo	Material			Fibra de Vidrio	
				Revestimiento Interno			Fibra Vulcanizada	
				Rigidez mínima dieléctrica transversal (kV / mm)			6	
				Tensión mínima soportable longitudinal (kV / mm a 50 Hz)			1	
			Prolongador de arco	Posee prolongador de arco roscable			Sí	
				Extraíble y no solidario a la tapa			Sí	
			Herrajes	Material			Aleación de Cobre	
				Material del recubrimiento			Plateado	
				Apto para la fijación de diferentes dimensiones de elementos fusibles			Sí	
12.	IDENTIFICACIÓN (Conforme descripción solicitada en el ítem 7.1)						Sí	
13.	EMBALAJE (Conforme lo especificado en el ítem 7.2)						Sí	
14.	REPUESTOS (Incluyen repuestos como requeridos en el ítem 8)						Sí	