DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1387/2018

"Ampliación y Adecuación de Línea Alimentadora de Media Tensión PPE 03, en los Distritos de Villarrica y Félix Pérez Cardozo, Departamento de Guairá"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 1

Asunción, 9 de mayo de 2018

Señor (es)

Con relación a la licitación de referencia comunicamos las siguientes respuestas y aclaraciones:

CONSULTA N° 1:

En el ítem 16 figura Montaje de una estructura MT tipo EPMTD 8. Favor confirmar si el tipo de estructura es correcto. En caso afirmativo, favor suministrar las EE.TT. correspondientes.

RESPUESTA 1:

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que dicha estructura es una estructura protegida tipo 8, en doble terna. La EE. TT. Es la misma para la estructura protegida tipo 8, la EE.TT. ANDE N° 18.01.06 – Rev. 1 "Líneas Aéreas Protegidas", que forma parte de las documentaciones del presente llamado.

CONSULTA N° 2:

En el ítem 124 figura "Suministro de Caño de Polietileno Tipo PEAD de 6 mm con accesorios. Entendemos que este material está relacionado con la colocación de caños PEAD para tendido subterráneo, ítems 38 y 39. En ese caso el caño a cotizar en el ítem 124, debe ser PEAD de 160 mm de diámetro, y no de 6 mm, favor confirmar este punto.

RESPUESTA 2:

Favor remitirse a la Adenda N° 1.