LLAMADO MOPC Nº 178/2019

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA

ID Nº 370314

NOTA ACLARATORIA 4

Asunción, 28 de noviembre de 2019

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

1. **CONSULTA:**
   1- En la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación – 6. Capacidad en materia de personal se solicita:
   e) Un (1) Encargado en obra civil y/o vial, con al menos 10 años de experiencia.
   El cual entendemos que es un CAPATAZ DE OBRA. Si es correcto nuestro entendimiento, consultamos ¿Cómo se demostraría su experiencia?, ya que en los requisitos dice: "EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES, ESPECIALISTAS O MASTER – i. La experiencia de todos los profesionales se contara a partir de la fecha de emisión de su título profesional. Deberán adjuntar a la propuesta, Título profesional, Titulo de Especialidad", teniendo en cuenta que los capataces de obra en nuestro país no poseen título profesional.

RESPUESTA: Es correcto su entendimiento, corresponde a un capataz de obra. La experiencia será demostrada mediante certificados de trabajos.

2. **CONSULTA:**
   2- En la Sección IV Formularios de la Oferta – Formulario Nº 1 Presentación de la Oferta, dice: "j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación Publica Internacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la Planilla de la Lista de Precios, que fue descargada del SICP y forma parte del presente formulario de Oferta". Dicha planilla no se encuentra en el portal de Contrataciones Públicas, por lo tanto, solicitamos que sea difundida para su descarga.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda Nº 3.

3. **CONSULTA:**
   3- Se solicitan las Especificaciones Técnicas de los siguientes ítems:
   a) Drenajes subterráneos
   b) Estampidores HSS 356x356x25,4 mm
   c) Revestimiento de muro de pilotes
   d) Hito de vértice
   e) Delineador

Lic. Ilda M. Boyle
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Calidad
M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lincy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

RESPUESTA: Remitirse a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones específicamente al archivo "informe_final 3_bocas_1573825375582", carpeta 2. ANEXOS MEMORIA 7.1 Especificaciones Técnicas para el mejoramiento de la intersección de las avenidas Américo Picco, Acceso Sur y Avelino Martínez (3 bocas) para los ítems:
4.6 DRENAJE SUBTERRÁNEO (Pág. 132).
5.7 ESTAMPIDORES HSS 356x356x25,4mm (Pág. 161).
5.6 REVESTIMIENTO DE MURO DE PILOTES (Pág. 159).
6. OBRAS COMPLEMENTARIAS - 6.1 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO (Pág. 196) – 6.1.1 Hito de Vértice y 6.1.2 Delineador

4. CONSULTA:

4- En la planilla de cantidades, el ítem 39 "Estampidores HSS 356x356x25,4 mm" no concuerda con las dimensiones que aparecen en el plano de detalles. Ya que por planilla correspondería a las siguientes dimensiones 14"x14"x14 mm y no a los 25,4 mencionados en planilla: Favor indicar cuál de las dos medidas es la correcta.

RESPUESTA: Los estampidores que deben ser dispuestos son los indicados en planos HSS 14" x 14" x 14mm, que son equivalentes a los HSS 356 x 356 x 14mm indicados en la pág. 162 de las EETT. En cualquier caso, los estampidores HSS 356 x 356 x 25,4mm quedarían del lado de la seguridad.

En el detalle del Plano 9.4 Hoja 1 de 1 del ATLAS DE PLANOS para el mejoramiento de la intersección de las avenidas Américo Picco, Acceso Sur y Avelino Martínez (3 bocas), encima del estampidor se indica un espesor de 25,4 mm que se refiere a la placa y no al estampidor.



Srta. Liney Lucena Vera
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.