ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX (595-21) 212 371
WEB http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 753/2012

"CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MUFAS DE 220 KV Y DE UN TRAMO SUBTERRÁNEO DE LÍNEA DE 220 KV-DOBLE CIRCUITO"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, de setiembre de 2012

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)

Hemos recibido de varios Oferentes las preguntas transcritas a seguir, dándose las respuestas correspondientes a continuación:

CONSULTA Nº 1	En los Ítems 1.6 y 1.7 de las planillas de precios se solicita ***"Construcción de Canaletas de hormigón armado....., protección de gaviones, etc., conforme a planos correspondientes"***. Al respecto aclaramos que no se acompañan con los planos y especificaciones técnicas correspondientes para la construcción de las protecciones con gaviones, por lo que solicitamos nos suministren de forma a poder cotizarlos.
RESPUESTA	Al respecto, sírvanse considerar la lista de cantidades Rev. 1 remitidos en formato digital a través de la ADENDA N° 2 para su cotización.
CONSULTA Nº 2	En el ítem 1.6 se solicita cotizar la construcción de una canaleta de Hormigón Armado tipo I y en el ítem 1.7 una canaleta de hormigón armado tipo II. Entendemos que se debe construir una sola estructura de dos canaletas, o sea, todo en un solo conjunto. Favor aclarar si los ítems están correctos para no duplicar la cotización.
RESPUESTA	Al respecto, sírvanse considerar la lista de cantidades Rev. 1 remitidos en formato digital a través de la ADENDA N° 2 para su cotización.
CONSULTA Nº 3	Solicitamos planos para cotizar el ítem 2.13 "Iluminación de Patio"

RESPUESTA — Al respecto, sírvanse considerar el plano N° L1110-26250-001 - "LT 220 kV Lambaré-Puerto Sajonia - Subestación Mufas - Iluminación de Patio" remitidos en formato digital a través de la ADENDA N° 2 para su cotización.

CONSULTA Nº 4 — En el ítem 2.17 se solicita montaje y desmontaje de estructuras soportes de Mufas 220 kV, Descargador de 220 kV y Transformador de Corriente 220 kV. Ya en los ítems 2.1, 2.2 y 2.3 se solicita el montaje electromecánico en el patio de mufa 220 kV, TC 220 kV y descargador 220 kV. Consultamos si no está faltando el ítem de desmontaje de los mismos en el patio existente y su posterior traslado.

RESPUESTA — Al respecto, sírvanse considerar la lista de cantidades Rev. 1 remitidos en formato digital a través de la ADENDA N° 2 para su cotización.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD