DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1264/2016

"Adecuación de Alimentadores de redes de Media y Baja Tensión, de Puestos de Distribución e Iluminación, en cuarta Etapa del Microcentro y Avenida Pioneros del Este, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 3 - Página 1 de 2

Asunción, 24 de noviembre de 2016

Señor (es)

Con relación a la licitación de referencia comunicamos las siguientes respuestas y aclaraciones:

CONSULTA N° 1:

Con respecto a la EE.TT. ANDE N° 05.02.39 - Rev. 4 Celdas Compactas Operables Bajo Carga Tipo Interior para 23 KV, solicitamos confirmación de que solo el Seccionador Bajo Carga deberá funcionar con Gas SF6 (GIS) y estar herméticamente Sellado de por vida y deberá estar libre de Mantenimiento.

RESPUESTA N° 1:

Favor remitirse a lo establecido en la EE.TT. ANDE N° 05.92.39 – Rev. 4, la cual forma parte del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 2:

Con respecto a la EE.TT. ANDE 05.02.39 - Rev. 4 Celdas compactas Operables Bajo Carga Tipo Interior para 23 KV, solicitamos confirmación de que los valores de Intensidad de Corriente Nominal deberán ser las siguientes (según se indica en las Planillas de Precios)

- Para las Celdas Tipo "A": 630 A
- Para las Celdas Tipo "B": 200 A
- Para las Celdas Tipo "C": 200 A

RESPUESTA N° 2:

Favor remitirse a lo establecido en la EE.TT. ANDE N° 05.92.39 – Rev. 4, la cual forma parte del Pliego de Bases y Condiciones.

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1264/2016

"Adecuación de Alimentadores de redes de Media y Baja Tensión, de Puestos de Distribución e Iluminación, en cuarta Etapa del Microcentro y Avenida Pioneros del Este, Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 2 – Página 2 de 2

CONSULTA N° 3:

Con respecto a la EE.TT. ANDE 05.02.39 - Rev. 4 Celdas compactas Operables Bajo Carga Tipo Interior para 23 KV, solicitamos confirmación de que, según se indica en el Punto 10 Dimensiones Principales, los valores indicados para las tres dimensiones son solo referenciales y podrán variar en +/- 15%.

RESPUESTA N° 3:

Favor remitirse a lo establecido en la EE.TT. ANDE N° 05.92.39 – Rev. 4, la cual forma parte del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 4:

En el ítem 278 del Lote 1 y en el ítem 211 del Lote 2, se solicita Transformador trifásico convencional de distribución de 500 KVA. Dentro de las EE.TT. levantadas con el pliego está la EE.TT. N° 04.13.25 Rev.3 correspondiente a transformadores monofásicos de distribución. Favor informar si los transformadores de 500 KVA Convencionales serán proveídos conforme a la EE.TT. 04.14.14 Rev.4. Solicitamos si pueden proveer dicha EETT.

RESPUESTA N° 4:

Favor remitirse a la Adenda N° 3.

ANDE