SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (S4)
HOSPITAL NACIONAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 08/2014
Reparaciones de Equipamientos Industriales
ID No. 276.725

NOTA ACLARATORIA No. 01/2014

Por medio de la presente se comunica las solicitudes de aclaraciones formuladas por los potenciales oferentes y las respuestas emitidas por la Institución.-

Consulta No. 1

Con relación al presupuesto para cubrir el costo de los servicios licitados se encuentran garantizados?. Hacemos esta consulta em vista a experiencia que tiene nuestra empresa em que participo y ganó en el anterior llamado para mantenimiento de transformador, sin embargo, hasta la fecha no se pago por el servicio prestado a pesar de Haber presentado ya los documentos para el cobro hace más de 6 meses.

En el pliego se establece que el rubro para el financiamiento de la licitación están aprobado en el presupuesto general de la nación del año 2014 y 2015, pero que la validez de la contratación que afecta al Ejercicio Fiscal 2015, quedará sujeta a la aprobación de partidas presupuestarias en los periodos mencionados, pero lo que consultamos es si abonará si o si por el servicio en caso de ser prestados?.

Respuesta:

El llamado a contratación cumple con todos los requisitos establecidos en la legislación para garantizar el pago del contrato.-

Consulta No. 2

Plazo para la realización del servicio consultamos si es posible ampliar a 15 días, en vista que por ejemplo em el caso de los transformadores se deja en préstamo um transformador de similar potencia para traer los trafos del hospital a fábrica para el mantenimiento especializado y los correspondientes ensayos de laboratório. El plazo solicitado razonable em que se realiza el mantenimiento de este tipo de transformadores de gran potencia.-

Respuesta: Se amplia a 20 días calendario el plazo para la realización del mantenimiento preventivo.

Consulta No. 3

Favor aclarar la potencia de transformadores a los cuales se realizarán el mantenimiento.

Respuesta: La potencia del transformador sujeto a mantenimiento es de 1.600 KVA 400 V.

Itáuguá, 29 de Agosto de 2014

BRENDA DELGADILLO VESTER
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S4
Hospital Nacional - M.S.P. y B.S.

BRENDA DELGADILLO VESTER, Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones (S4)