Asunción, 09 de agosto del 2018

ACLARACION 02 -LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2018 "ADQUISICIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, ELECTROBOMBAS, BOMBA DE VACIADO Y DOSADORAS" 341762

1- Consulta:
Lote Nro 4. Motor Horizontal. Item1. Motor Horizontal para Estación de Bombeo 3 y 4°: La descripción del motor solicitado en cuanto a la protección dice: totalmente cerrado y en las especificaciones técnicas solicitan IP54, favor aclarar si el pedido debe ser IP 55 o IP 54.
Respuesta:
El Grado de protección es IP 54, y la ventilación debe ser cerrada.

2- Consulta:
Las electrobombas serían del mismo caudal pero con diferentes potencias? Porque vendrían a ser las mismas bombas de esa manera, podrían enviarnos más detalles por favor?
Las electrobombas serían del mismo caudal pero con diferentes potencias? Porque vendrían a ser las mismas bombas de esa manera, podrían enviarnos más detalles por favor?

Respuesta:
Las electrobombas solicitadas en el Lote 2, están bien especificadas los caudales (Q) solo que la unidad de medida está en m/3 y debe ser en m3/h, se corrige en la Adenda 02.

3- Consulta:
Debido a que las bombas dosificadoras y electrobombas son elementos importados, solicitamos aumentar el plazo de entrega a 90 días, ya que el traerlas por vía aérea significa un sobrecosto importante

Respuesta:
Si se puede aumentar el Plazo de entrega a 90 días de los Lote 2 Electrobombas Regiones del Interior y Lote 3 Dosadores Regiones del Interior, se corrige en la Adenda 02.

4- Consulta:
Teniendo en cuenta que en las bombas dosificadoras de dos cabezales se deteriora antes el cabezal que trabaja en vacío, podemos ofrecer 2 bombas de un cabezal de la misma capacidad o una bomba de la misma capacidad con un sólo cabezal y un kit de repuesto?

Respuesta:
Ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Lote 3 referente a los Dosadores en el Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
ORSSA