Asunción, 20 de abril de 2015

Señores
Participantes de la LPN N° 08/2015
"Adquisición de Artículos de Ferretería y Materiales Eléctricos"
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la ***Aclaración N° 1.***

- ***CONSULTA 1:***
  En el ítem 39 – "Foco Económico" Favor aclarar si el tipo de Foco solicitado es de rosca E27 y si se podría cotizar lámparas LED de 8W. A60.
  RESPUESTA:
  Remitirse a la Adenda 2
- ***CONSULTA 2:***
  En el ítem 42 – "Lámpara Fluorescente 26W" Favor aclarar si el tipo de lámpara fluorescente de 26W es de 2 Pines o 4 Pines.
  RESPUESTA:
  Remitirse a la Adenda 2
- ***CONSULTA 3:***
  En el ítem 45 – "Foco bajo consumo 3U-10W-6400K" Se puede cotizar foco bajo consumo de 15 Watts.
  RESPUESTA:
  No corresponde a los ítems solicitados en el presente llamado.
- ***CONSULTA 4:***
  En el ítem 46 - "Foco bajo consumo Genie 14W BL" Se puede cotizar foco de bajo consumo de 15 Watts.
  RESPUESTA:
  No corresponde a los ítems solicitados en el presente llamado.
- ***CONSULTA 5:***
  En el ítem 47 - "Lámpara de bajo consumo de 32W. Contacto a Presión" Favor detallar si la lámpara de bajo consumo 32W con contacto presión es de 2 Pin (2P) o 4 Pin (4P).
  RESPUESTA:
  No corresponde a los ítems solicitados en el presente llamado.
- ***CONSULTA 6:***
  En el ítem 83,84 y 85- "Tubo Fluorescente de 20 y 40 Watts" En la actualidad se está dejando de fabricar tubos de 20W y 40W, en su reemplazo se fabrican tubos T8 de 18W y 36W con similar iluminación, con mayor rendimiento a menos costo. Al respecto, solicitamos poder cotizar tubos de 18W y 36W. Los tubos T8 son de 36W y 18; los tubos T10 son de 40W y 20W. En todos los casos utilizan los mismo zócalos y reactancias y son de similar e inclusive mayor iluminación. La potencia en watts (W) disminuye, lógicamente para darle mayor rendimiento a menor costo.
  RESPUESTA:
  Remitirse a la Adenda 2.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarle(s) muy atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas