UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN Nº 06/2017

NOTA ACLARATORIA N° 01

Asunción, 19 de mayo de 2017

Señores

PRESENTE

De nuestra consideración:

En atención a lo establecido en el **numeral 7.1** de la Sección I – Datos de la Licitación, del pliego de bases y condiciones para la "**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2017 - PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - ID N° 325.528**, aprobada por Resolución N° 11, Acta N° 23, de fecha 25 de abril de 2017 del Directorio de la Institución, cumplimos en informar las siguientes aclaraciones:

CONSULTA 1

Lote 1 - Ítem 3, Acondicionamiento de baño de servicio.

Se solicita la remoción del mingitorio, y debe tenerse en cuenta la cisterna existente y que el sistema de descarga debe cambiar, se sugiere el cambio del sistema de ambos mingitorios y el cambio del artefacto.

Respuesta: En el anexo del PBC está contemplado el traslado de todos los artefactos y conexiones sanitarias y eléctricas así como la colocación de todas las instalaciones eléctricas y sanitarias para la reubicación de los mingitorios, ducha y otros accesorios y materiales necesarios para el correcto funcionamiento y terminación de los trabajos solicitados.

Al respecto aclaramos que al eliminar la cisterna existente se deberá considerar dentro de las instalaciones sanitarias necesarias para el correcto funcionamiento de los mingitorios la utilización de válvulas automática de descarga para los dos mingitorios existentes sin cambio de artefacto.

CONSULTA 2

Lote 2 - Ítem 3 Cobertura de protección peatonal

Se debe encofrar desde la parte de abajo para cerrar el círculo propuesto, con una losa, por lo que se necesitaría ingresar desde la parte de abajo, por tanto, quisiéramos saber si se tiene acceso a ese lugar y/o que se necesitaría para acceder al mismo.

Respuesta: No existe ningún impedimento para acceder y poder trabajar desde la parte inferior del lugar señalado en el ítem 3.

CONSULTA 3

El plazo es de 150 días calendario para el total de los lotes o para cada lote.

Respuesta: Los plazos para cada lote están establecidos en la cláusula CGC 21.1 y CGC 24.1de la Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato del pliego de bases y condiciones.

CONSULTA 4

Considerando que en fecha 25 de mayo de 2017 se halla fijada la fecha para la Entrega y Apertura de Ofertas de la LPN N° 06/2017 - PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, es decir al día siguiente de la fecha prorrogada de la LCO N° 37/2017 de la Sede Social, y considerando que esta LPN N° 06/2017 es de mucho mayor envergadura y volumen de trabajos que la LCO N° 37/2017, y requiere de mayor preparación en documentos, planillas, impresiones, garantías y referencias, etc., y que esta LPN N° 06/2017 ya ha sido postergada y/o declarada desierta anteriormente, y a efectos de una mejor preparación, evitando inconvenientes por la superposición de fechas, solicitamos tengan a bien considerar la conveniencia de fijar:

Alba Patricia Galeano
Directora
Unidad Operativa de Contratación

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN Nº 06/2017

NOTA ACLARATORIA N° 01

El aplazamiento de la fecha límite de Presentación y Apertura de las Ofertas de la LPN N° 06/2017 a una fecha comprendida en la semana del 29 de mayo al 02 de junio de 2017.

Respuesta: Los oferentes deberán ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Atentamente,

ALBA PATRICIA GALEANO
Directora
Unidad Operativa de Contratación