ADDENDA 02

ID: 215933

En referencia a la, **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°09/2011, *"REMODELACION DE LA TERCERA FASE DE LA OFICINA DEL CENTRO DE VISITANTES DE VILLARRICA"*** se emite esta Addenda 02/2011 a fin de responder a las Aclaraciones Solicitadas.

Consulta1: En el ítem Nº 2: Las cantidades expresadas para la ejecución del cimiento de piedra bruta es de 100 m3?. No existen planos para verificar tal cantidad.

Respuesta1: En el ítem Nº 2: Las cantidades expresadas para la ejecución del cimiento de piedra bruta corresponden a un global de varias construcciones que son; muro de contención para rampa de acceso al anfiteatro, cimientos para tanque reservorio de agua, acceso al estacionamiento y puesto de control en accesos vehiculares.

Consulta2: En el ítem Nº 5: Cambio de Pilar: Las cantidades expresan un desmontaje total del techo? (230m2), si es así, se reutilizaran los materiales?

Respuesta2: Con respecto a la cantidad expresada en cuanto al desmonte de techo, representa un desmonte total del techo en sector galería perimetral.

Consulta3: El ítem Nº 6: los caños solicitados serán de chapa galvanizada, para cargarlo de Hº, favor explicar

Respuesta3: Los caños serán de chapa galvanizadas de sección circular para cargarlos posteriormente de Hº.

Lic. Rocío Acosta

UOC/STP

Asunción, 07 de Setiembre de 2011