DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

# ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

# A N D E

## LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE- N° 1495/2019

**"Adquisición de Llaves Telecomandadas para Distribución"**

**COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 6**

Asunción, 28 de febrero del 2020.-

**Al Oferente:**

Señor(es)

Hemos recibido de potenciales oferentes las siguientes consultas, cuyas respuestas damos a continuación:

**Consulta 1**

Consultamos, con relación al medio de aislación solicitado en las EETT 02.34.23 – Rev.4, si será aceptado un material equivalente, que cumpla las mismas funciones y requisitos mencionados en las EETT, pero con mejores características, mejores prestaciones a efectos de cumplir el Objeto del llamado, resistente a mayor temperatura (importante en Paraguay), mayor durabilidad y resistencia, usadas actualmente por fabricantes de primer nivel en el mundo, al mismo tiempo menos dañinas y peligrosas para la salud y medio ambiente.

De esta forma se estaría ampliando el parámetro para mas oferentes en atención a la Ley vigente en la República del Paraguay, en el sentido de fomentar de fomentar la libre competencia.

**Respuesta**

Al respecto sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que podrá ser aceptado material aislante equivalente al material aislante solicitado en la EE.TT 02.34.27 Rev. 4 y que demuestre mediante la presentación de Ensayos de tipo del reconectador/interruptor, IGUALES O SUPERIORES características eléctricas, mecánicas, constructivas y de funcionamiento.

**Consulta 2**

Con relación al material solicitado como medio de aislación del Reconectador, resina cicloalifática, consultamos al respecto de la imposibilidad de ofrecer dicho material , siendo que el mismo se encuentra patentado por un fabricante. Esto puede ser fácilmente constatado en la pagina web de dicho Fabricante EATON https://www.eaton.com/us/en-

Ing. Derlis Zolabarrieta
SGTIE - Telecomandos y Monitoreo
Coordinador

us/catalog/medium-voltage-power-distribution-control-systems/nova-three-phase-recloser.html

Comprendemos que ANDE no tiene relación ni injerencia al respecto de patentes y no las solicita en sus Pliegos de Bases y Condiciones y que la ANDE no eliminara una oferta debido a que otro oferente se atribuye alguna patente o propiedad intelectual.

**Sin embargo,** el fabricante que ofrezca un producto o solución patentada por un tercero, es sujeto a denuncias y problemas legales con el propietario de la supuesta patente. Por lo tanto, de forma indirecta se limita la participación en la licitación, al propietario de la patente.

Ante esta situación, solicitamos cumplir el contrato con un material igual o similar al requerido.

Muchas gracias por su atención.

**Respuesta**

Sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que conforme a lo manifestado en su Consulta; la ANDE no tiene injerencias respecto a soluciones patentadas por sus Oferentes o fabricantes. Además, manifiesta que en varias ocasiones ha adquirido de varios fabricantes, reconectadores con aislación cicloalifática y hasta donde la ANDE tomó conocimiento, el fabricante/proveedor no ha tenido ningún inconveniente legal por la utilización de dicho aislante.

Sin embargo, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que podrá ser aceptado material aislante equivalente al material aislante solicitado en la EE.TT 02.34.27 Rev. 4 y que demuestre mediante la presentación de Ensayos de tipo del reconectador/interruptor, IGUALES O SUPERIORES características eléctricas, mecánicas, constructivas y de funcionamiento conforme a la respuesta dada a la Consulta N° 1 de la presente Comunicación Aclaratoria.

Atentamente,

*Ing. Denis Zolabarrieta*
SGIDE - Telecomandos y Monitoreo
Coordinador

**ANDE**