Asunción, 14 de marzo de 2016

## *ADENDA Nº 2*

**Contratación Directa Nº 33/16 "ADQUISICION DE UPS Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES" ID Nº 306.551.**

## Anexo B

**Datos de la Contratación (DDLC)**

4. **El sistema de adjudicación de la presente licitación:** *Por Item.*

## Anexo C

**Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos**

1. **Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencias** queda redactada de la siguiente manera:

**UPS Online 3000 VA**

| Descripción | Características Solicitadas | Características Ofertadas |
|---|---|---|
| Tipo de Enchufe | Schuko CEE (se refiere a la alimentación de UPS) | |
| Cantidad de Cables de Alimentación | 2 (se refiere cables de salida) | |
| Interfaces | RJ45 – USB (Interface serial para conexión a PC con adaptador USB) | |
| Pantalla Frontal | Indicador de Parámetros Eléctricos y Estado, Con Barra LED para Estado en RED Batería ( se aceptaran otros tipos de indicadores de batería, siempre que indiquen gráficamente el porcentaje de carga) | |
| Peso | Máximo 60 Kg ( se aceptara mayor peso siempre que el equipo posea accesorios para su sustento y pueda ser soportados por el rack) | |
| Batería | 2 Piezas con Autonomía de 2.5 Horas, 1 pieza de repuesto ( se aceptaran más de 2 baterías, siempre que estén contenidas dentro de la carcasa del equipo, y se mantenga la autonomía solicitada, la cantidad de repuesto de baterías a ser previstas con cada equipo deberá ser de 50% del total) | |
| Certificaciones | CE, UL, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2 – RoHS (se aceptaran certificaciones similares o superiores o las solicitadas, debidamente documentadas) | |

## UPS Online 1000 VA

| Descripción | Características Solicitadas | Características Ofertadas |
|---|---|---|
| Tipo de Enchufe | Schuko CEE (se refiere a la alimentación de la UPS) | |
| Cantidad de Cables de Alimentación | 2 (se refiere cables de salida) | |
| Interfaces | RJ45 – USB ( interface serial para conexión a PC con adaptador USB) | |
| Pantalla Frontal | Indicador de Parámetros Eléctricos y Estado, Con Barra LED para Estado en RED Batería ( se aceptaran otros tipos de indicadores de batería, siempre que indiquen gráficamente el porcentaje de carga) | |
| Peso | Máximo 25 Kg (se aceptara mayor peso siempre que el equipo posea accesorios para sus sustentos y pueda ser soportados por le rack) | |
| Batería | 2 Piezas con Autonomía de 2.5 Horas, 1 pieza de repuesto ( se aceptaran más de 2 baterías, siempre que estén contenidas dentro de la carcasa del equipo, y se mantenga la autonomía solicitada, la cantidad de repuestos de baterías a ser provista con cada equipo deberá ser de 50% del total) | |
| Certificaciones | CE, UL, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2 – RoHS (se aceptaran certificaciones similares o superiores a las solicitadas, debidamente documentadas) | |

Sin otro particular, atentamente.