LLAMADO MOPC N° 12/2017
ID: 330.852 SEPA: PR-L1044-211-LPI-O
"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL – BTR – CORREDOR PRINCIPAL: TRAMO 1.1"
Proyecto 2419/OC – PR 2420/BL-PR.

Asunción, 20 de setiembre de 2017

NOTA ACLARATORIA N° 3

Consulta Nº 1	Se ha detectado la existencia de una línea subterránea de 66 KV que llega a la Subestación Metropolitana de 66/23 KV ubicada sobre la calle 14 de mayo esquina Luis Alberto de Herrera. Dicha línea recorre aproximadamente 1.450 m por la calle Luis Alberto de Herrera desde la esquina con la calle 14 de mayo hasta la esquina con la calle Brasil (final del tramo a licitar). Existen también dos cruces a la calle Luis Alberto de Herrera, de líneas subterráneas de 66 KV. Uno es en el cruce de esta calle con 14 de mayo, y el otro en el cruce la calle Colón. La reubicación de todas estas líneas: ¿forma parte del alcance del llamado?
Respuesta Nº 1	*Si forma parte del alcance del llamado. Favor remitirse a la Adenda Nº 8*
Consulta Nº 2	¿Está previsto que se agreguen al alcance nuevos tramos de corredor y/o nuevas estaciones?
Respuesta Nº 2	*Ver Adenda Nº 5.*
Consulta Nº 3	Planillas con desglose de precios globales Para los siguientes ítems incluidos en el "Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios": · Corredor Central Tramo 1.1 · 2.1 Estaciones tipo E1 · 5.1 Red Eléctrica ANDE · 5.2 Redes de Comunicaciones COPACO/Empresas de Telefonía Móvil ¿Se deben presentar las planillas referenciales incluidas dentro de la Información complementaria del Anexo al pliego? Estas planillas referenciales son: Cómputo Referencial de Estación 1 (pág 172)

Martín Ovando
Especialista en Adquisiciones Senior
Convenio de Préstamo 2419 / OC-PR y 2420 / BL-PR

	ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL (REFERENCIAL) (pág 177) SISTEMA ELECTRICO SUBTERRANEO (REFERENCIAL) (pág 178) SISTEMA DE COMUNICACIÓN SUBTERRANEO (REFERENCIAL) (pág 178) En caso de que se deban presentar las mismas. ¿Se pueden agregar rubros y/o modificar cantidades?
Respuesta Nº 3	*No se deben presentar las citadas planillas referenciales incluidas dentro de la información complementaria del Anexo al pliego.*
Consulta Nº 4	¿Qué diámetro se debe considerar para los tubos del rubro "5.5.1 Provisión y montaje de ductos plásticos corrugados para fibra óptica", incluido dentro de la OFERTA POR PRECIOS UNITARIOS?
Respuesta Nº 4	*Ver el Anexo VII del Pliego de Bases y Condiciones: LPI Tr_1.1_ANEXO_VII Otros_EETT: TUBO COD (DUCTO OPTICO CORRUGADO) en el cual se indican los datos para el ducto especificado: MODEL 90-28x3.*
Consulta Nº 5	En las láminas que contienen las secciones tipo 1, 2, 3 y 4, aparecen indicados los ductos y las tuberías que se deben instalar enterradas, discriminados por tipo de servicio. Solicitamos aclarar si la disposición de estos ductos y tuberías que figura en estos planos es meramente esquemática e indicativa, o si por el contrario, debe tomarse como una instrucción específica a cumplir.
Respuesta Nº 5	*La disposición de los ductos y/o tuberías enterradas de los servicios públicos de agua, alcantarillado sanitario y pluvial es meramente esquemática e indicativa. Las zanjas técnicas para ductos de energía eléctrica de media y baja tensión, alumbrado público, y proveedores de telefonía público y privados deberán ubicarse en las zonas de veredas. Ver Adenda 6 Plano: Secciones Transversales Tipo con Zanja Técnica.*
Consulta Nº 6	¿Se debe incluir la provisión de los cables de telefónica privada? ¿O sólo se deben instalar sus ductos y cámaras?
Respuesta Nº 6	*No se debe incluir la provisión de los cables de telefónica privada. Favor remitirse a la Adenda Nº 8*
Consulta Nº 7	Como posible oferente para el Llamado a Licitación de la referencia me permito solicitar muy respetuosamente la ampliación de la fecha de entrega de propuesta por más de treinta (30) días, debido a que estamos muy próximos a ella, para la elaboración de nuestra propuesta técnica en tiempo y forma y el cumplimiento de todos los

Martín Ovando
Especialista en Adquisiciones Senior
Convenio de Préstamo 2419 / OC-PR y 2420 / BL-PR

	requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
Respuesta Nº 7	*Favor remitirse a la Adenda Nº 7*
Consulta Nº 8	En el Pliego de Bases y Condiciones DDL/IAO 20.1 indica que "....Adicionalmente deberá presentar en formato editable (Excel) la planilla de cómputos métricos y las planillas de análisis de precios unitarios..." Es nuestra interpretación que: 1. La planilla de cómputos métricos se refiere al formulario Lista de Cantidades y sus Precios incluidos en el Pliego; y 2. Que no se debe presentar la planilla de análisis de precios unitarios considerando que no existe un formulario para tal propósito en la Sección IV – Formularios de la Licitación.
Respuesta Nº 8	*1. Es correcta su apreciación; se refiere a la Lista de Cantidades y sus precios la cual deberá ser presentada en formato editable (Excel) adicionalmente a las copias impresas solicitadas en las IAO 20.1* *2. Las planillas de análisis de precios unitarios no serán solicitadas en formato impreso ni en formato digital al momento de presentación de la Oferta; no obstante la Contratante se reserva el derecho de solicitar las misma en la etapa de evaluación de las ofertas o posterior a la adjudicación en caso de ser necesario. Favor remitirse a la Adenda Nº 6.*
Consulta Nº 9	*Según lo especificado en la memoria Adenda Nº 6 se han mencionado nuevos planos y nuevo documento que complementa al llamado, a la fecha no hemos encontrado dichos documentos en la página de la DNCP, solicitamos que dichos documentos sean publicados para que los oferentes podamos acceder a los mismos.*
Respuesta Nº 9	*Los mismos ya se encuentran publicados en el portal de la DNCP; no obstante aquellos oferentes que experimenten inconvenientes en la descarga podrán acceder a una copia de dichos documentos solicitándolos al correo del programa: pr2419-2420@mopc.gov.py con copia a: adquisicionesrubtr@gmail.com o en su defecto en las oficinas del Programa sito en Avda. Brasilia esq. Avda. España. Edificio España 2do Piso. A tal efecto deberán acercar un soporte magnético.*
Consulta	*Solicitamos una prórroga de 45 días debido a que el alcance de las obras ha sido ampliado*

Especialista ...
Convenio de Préstamo 2419 / OC-PR y 2420 / BL-PR

Nº 10	*sustancialmente, de manera a poder realizar los estudios pertinentes para la realización de la Oferta.*
Respuesta Nº 10	*Favor remitirse a la Adenda Nº 7.*

Martín Ovando
Especialista en Adquisiciones Senior.
Convenio de Préstamo 2419 / OC-PR y 2420 / BL-PR