San Lorenzo, 26 de mayo de 2020

ADENDA N° 02

En referencia al Llamado con ID Nº **377.542, Contratación Directa Nº 11/2020"ADQUISICION DE UPS"**, con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACIONES A LA CARTA INVITACION:

ANEXO B

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

12. Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: ***SI***

Los oferentes deberán presentar muestras de los bienes ofertados.
La no presentación de la muestra en el acto de apertura no será causal de descalificación, siendo posible su remisión dentro de un 1 (un) día hábil posterior a la apertura de oferta en la Dirección Operativa de Contrataciones del SENACSA, dentro del horario de 08:00 a 14:00hs. Si en dicha instancia el oferente no presentare las muestras solicitadas será causal de descalificación de la oferta. -

Los mismos deberán ser individualizados por cada ítem conforme al rótulo siguiente:

N° de ítem: _____
Descripción: _____
Marca: _____
Oferente: _____

Las muestras que no vengan con el rótulo correspondiente no serán aceptadas, así mismo deberá presentar una nota con membrete de la firma detallando la muestra entregada, indicando el número de ítem, descripción y marca.

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

30. Evaluación de ofertas

i) Criterio de evaluación y calificación de las muestras

Para los ítems ofertados*, se deberá presentar MUESTRA, la presentación nula o deficiente será motivo de descalificación.*

Los potenciales oferentes deberán presentar sus muestras conforme a lo establecido en el Anexo B Datos de la Contratación (DDLC), punto 12.

Las muestras solicitadas serán verificadas conforme las especificaciones técnicas solicitadas en la presente Carta de Invitación por los técnicos designados para el efecto.

Retiro de Muestras:

Los oferentes que no han sido adjudicados podrán retirar sus muestras por medio de una nota dirigida a la Dirección Operativa de Contrataciones, en un plazo de 15 (quince) días corridos a partir de la recepción de la notificación de Calificación o Declaración Desierta del/os ítems.

Una vez fenecido el plazo establecido para el retiro de las muestras, la Convocante no se responsabiliza por el uso, extravío o deterioro de las mismas.

ANEXO C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ITEM Nº 1 - UPS DE 1500 VA		
Características		**Especificaciones técnicas del equipo ofertado**
	Marca:	
	Modelo:	
	Procedencia	
Descripción del producto	UPS - 1500 VA	
Tipo de dispositivo	UPS con Estabilizador todo incluido en 1 (uno) solo módulo, (No se aceptaran por separados la UPS del Estabilizador).	
Voltaje de entrada	220 V o superior.	
Voltaje de salida	CA 220/230/240 V. o CA 220/230 V	
Conector/es de salida	Tomas de Salida: a) Igual o superior a 4 (cuatro) salidas Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer de 4 (cuatro) adaptadores para este tipo de conexión. (Protegidas por bateríaestabilizada). b) Igual o superior a 2 (dos) salidas Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer de 2 (dos)adaptadores para este tipo de conexión. (Contra sobretensiones).	
Autonomía	8 min. Como Mínimo (para una media carga de la UPS)	
Garantía	Dos (02) años de garantía como mínimo para el hardware con el respaldo del servicio técnico.	

Cables incluidos Tipo de Enchufe	1 (UN) cable serie (Power) Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo y negativo planos y tierra redonda).	
Características	Alarma audible (sonoras), Además Alerta con Luz visible, Ventilador interno (opcional).-	
Presentación de Catálogos	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detalladoscon Marca y Modelo correctamente individualizados de cada productoofertado.-	
Cumplimiento de normas (serán priorizados equipos que cuenten con dichas normas).-	CE, C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1, RoHS y/o similares o superiores. (Opcional)	
Cada UPS debe poseer: a) Protección del UPS: Mediante Disyuntor con reposición manual. (Opcional) b) Protección de la Línea de Datos Gigabit Ethernet mediante conectorde entrada y SalidaRJ45. c) Protección de Línea de Datos Tel/Fax/Modem mediante conector de entrada y salida RJ11.(Opcional)		

Garantía: de 2(dos)años COMO MÍNIMO incluido para el hardware con el respaldo del servicio técnico.

Se tendrán en cuenta para la evaluación de adquisición la propuesta para Soporte durante el periodo de la Garantía. Además la experiencia anterior con Empresas que han dado servicio.-

ITEM Nº 2 UPS DE 2000 VA		
Características		**Especificaciones técnicas del equipo ofertado**
	Marca:	
	Modelo:	
	Procedencia	
Descripción del producto	UPS - 2000 VA	
Tipo de dispositivo	UPS con Estabilizador todo incluido en 1 (uno) solo módulo, (No se aceptaran por separados la UPS del Estabilizador).	
Voltaje de entrada	220 V o superior.	
Voltaje de salida	CA 220/230/240 V. o CA 220/230 V	
Conector/es de salida	Tomas de Salida: a) Igual o superior a 4 (cuatro) salidas Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer de 4 (cuatro) adaptadores para este tipo de conexión. (Protegidas por bateríaestabilizada). b) Igual o superior a 2 (dos) salidas Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer de 2 (dos)adaptadores para este tipo de conexión. (Contra sobretensiones).	
Autonomía	08 min. Como Mínimo (para una media carga de la UPS)	

Garantía	Dos (02) años de garantía como mínimo para el hardware con el respaldo del servicio técnico.	
Cables incluidos **Tipo de Enchufe**	1 (UN) cable serie (Power) Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo y negativo planos y tierra redonda).	
Características	Alarma audible (sonoras), Además Alerta con Luz visible, Ventilador interno (opcional).-	
Presentación de Catálogos	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detalladoscon Marca y Modelo correctamente individualizados de cada productoofertado.-	
Cumplimiento de normas (serán priorizados equipos que cuenten con dichas normas).-	CE, C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1, RoHS y/o similares o superiores. (Opcional)	
Cada UPS debe poseer: a) Protección del UPS: Mediante Disyuntor con reposición manual. (Opcional) b) Protección de la Línea de Datos Gigabit Ethernet mediante conectorde entrada y SalidaRJ45. c) Protección de Línea de Datos Tel/Fax/Modem mediante conector de entrada y salida RJ11.(Opcional)		

Garantía: de 2(dos) años COMO MÍNIMO incluido para el hardware con el respaldo del servicio técnico.

Se tendrán en cuenta para la evaluación de adquisición la propuesta para Soporte durante el periodo de la Garantía. Además la experiencia anterior con Empresas que han dado servicio.-

2. Plan de Entrega (Bienes)

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	UPS DE 1500 VA	80	Unidad	Dirección de Depósito de Bienes e Insumos, sito Ruta Mcal. Estigarribia Km 10 ½ - San Lorenzo, de lunes a viernes de 08:00 a 12: 00 horas.	Dentro de los 30 (veinte) días calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato formalizado al proveedor
2	UPS DE 2000 VA	10	Unidad		

Plazo para la entrega: dentro de los 30 (treinta) días calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato formalizado al proveedor. A partir de la notificación del contrato formalizado, el proveedor adjudicado deberá realizar la entrega de los bienes por la totalidad del ítem adjudicado.

La recepción quedará a cargo de los responsables de la Dirección de Depósito de Bienes e Insumos y las personas designadas para tal efecto.

El PROVEEDOR se responsabilizará de la eficiente provisión del producto adjudicado, y la calidad del mismo. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta la sustitución si corresponde cuando se observasen deficiencias y el SENACSA rechace dicho bien.

En caso de la no recepción del suministro en el plazo establecido, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en el contrato.

5. Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:
Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Nota de remisión e Informe de Recepción	Nota de remisión e Informe de Recepción	Dentro de los 30 (treinta) días calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato formalizado al proveedor.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

LOS DEMAS PUNTOS DE LA CARTA DE INVITACION NO FUERON MODIFICADOS

Se han modificado en el SICP

- **El Sistema de Adjudicación**
- **La fecha tope de Consulta**
- **La fecha de Entrega de Ofertas**
- **La Fecha de Apertura de Ofertas**

Atentamente

LIC. DAMARIS OCAMPO BYKOV
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA